



Rh Oppmåling

Dato: 15.03.2023

Slettebøvegen 84

Dokumentnummer: 22/9068-6

4270 Åkrehamn

Deres referanse:

Saksbehandler: Berit Thuestad

Svar - Svar på merknader - teknisk plan for Snikvegen

Viser til kommentarer til teknisk plan for Snikvegen, sendt inn 01.03.2023 og forrige tilbakemeldinger fra kommunen, datert 26.10.2022 og 30.01.2023.

Vi kan ikke se at de forrige merknadene er fulgt opp, og må be dere se på prosjektet en gang til. Blant annet må dere se på følgende;

- Det ser ut som dere har endret VA-løsning fra privat vannledning til offentlig vannledning. Dette er ikke kommentert eller begrunnet. Hva har dere tenkt?
- De reviderte tegningene viser for lang ryggeanstand for renovasjonsbil til at løsningen kan aksepteres.
- Stigning på vei skal være maks 10 %. Tegningene viser fortsatt et strekk med 15 %. Veiprosjekteringen kan derfor ikke godkjennes.
- Frisiktsoner må vise på tegninger, også fra avkjørsler til eksisterende. Er det ikke en mur i frisiktzone fra nr 61? Hvordan er dette tenkt løst?
- Det mangler tegning på lek 1. Denne må sendes inn.

Oppdaterte tegninger sendes inn for ny gjennomgang.

Med hilsen

Berit Thuestad
avdelingsingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Mottaker:

Kopi til:

Birthe Smistad

