

Utskrift av e-post korrespondanse

Hei.

Han har fått beskjed at det no må gjøres, han har no lova at det skal gjøres i neste i uke. Viss ikke må vi gjøre noe med dette for vi kan ikke ha det slik.

Men når det gjelder overløpsledningen vart ikke renseparken bygd for det, den var bygd for bekken og ikke overvannet fra kummen.

mvh

Leif Kåre Solheim

----- Opprinnelig melding -----

Fra: "Tor Ravn" <to-rav@online.no>
Til: "leif kare solheim" <leif.kare.solheim@karmoy.kommune.no>
Sendt: 9. oktober 2014 10:42:39
Emne: VS: Opprensning av bekk, Hemnes

Hei,

Viser til telefonsamtale 19.09.2014.

Arbeidet med opprensning av bekken (renseparken), på Hemnes har enda ikke kommet i gang. På grunn av manglende vedlikehold er renseparken nå i så dårlig forfatning at den ikke lenger har noen funksjon i å videreføre vannet fra overvannsledningen som kommer fra kummen ved hovedveien (Telenorkiosken). Dette fører til at et ca. 1,5 mål stort område, hos meg, nå er så bløtt at det ikke er mulig å høste gras maskinelt. Jeg kan ikke forstå at en rensepark som skal videreføre vannet fra en overvannsledning skal ha så dårlig drenerende effekt at tilliggende dyrket mark blir ubrukbar.

Jeg ønsker derfor at dets sette opp et møte med kommunens landbruksavdeling, VAR-avdelingen og de involverte gårdsbruk for å finne en løsning på dette problemet.

Med vennlig hilsen,
Tor Ravn

From: Tor Ravn [to-rav@online.no]
Sent: 2014-08-18 12:13:17 CEST
To: Leif Kåre Solheim [leif.kare.solheim@karmoy.kommune.no]
Subject: SV: Opprensning av bekk, Hemnes

Hei,

Det har nå gått nesten seks måneder siden det ble satt av midler til opprensning av bekken/renseparken langs vår slåttemark på Hemnes. Det er enda ikke gjort noe, og den delen av slåttemarken som ligger langs bekken er konstant bløt og begynner å likne et myrområde. Bekken er nå helt gjengrodd (se vedlagt bilde). Alt vannet som kommer fra Ferkingstad kirke i nord til Sandhåland/Dyrland i sør, blir ledet til denne bekken via betongrør som går gjennom slåttemarken. Dette er relativt store vannmengder og når dette vannet stopper opp i en helt gjengrodd rensepark er konsekvensene negative for tilliggende områder. Jeg håper derfor at opprenskingsarbeidet blir satt i gang, så snart som mulig.

Mvh,
Tor Ravn

From: Leif Kåre Solheim [leif.kare.solheim@karmoy.kommune.no]
Sent: 2014-01-09 11:27:04 CET
To: Tor Ravn [to-rav@online.no]

Subject: Re: Opprensning av bekk, Hemnes

hei.

Eg regner med at Kristoffer får noe penger til opprensning av dammene slik at nivået synker litt. Det er dette en får midler til.
Dette rekner eg med blir utbetalt i mars.

Mvh

Leif kåre

----- Opprinnelig melding -----

Fra: "Tor Ravn" <to-rav@online.no>

Til: lks@karmoy.kommune.no

Sendt: 9. januar 2014 11:22:23

Emne: Opprensning av bekk, Hemnes

Hei,

Vi hadde en befaring av bekken/renseparken som løper langs nr. 29/16, i sommer. Slik jeg har forstått det så er det fylkeskommunen som bevilger midler til opprensning av disse anleggene. Bekken, som kommer ut fra overvannsledningen er nå så gjengrodd at nivået er på høyde med terrenget på marken, nordenfor. Dette gjør det umulig å drenere vekk overvannet på marken og fører til at underlaget blir svært bløtt og vanskelig å kjøre maskiner på.

Det er derfor svært ønskelig at dette opprenskingsarbeidet kan komme i gang så snart som mulig, slik at jeg kan få drenert området og bedre vilkårene for grasvekst og muligheten for å kjøre med landbruksmaskiner, på området.

Håper at du kan gi meg noen opplysninger for hvordan fremdriften er vedrørende opprensingen, slik at jeg kan planlegge vårens arbeid.

Med vennlig hilsen,
Tor Ravn
Hemnes Gard
(Mob. 97489288)