





Karmøy kommune





Melding om utført vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: HHLH1417






Foretak

-  BIRKELAND AS
Org.nr: 996662292
Førresdalen 131
5563 FØRRESFJORDEN
-  **Kontakt**
Helge Mundal
-  **Telefon**
90796109
-  **Mobil**
90796109
-  **Epost**
post@birkelandmaskin.no


Kontaktperson

-  Østbø Stine
-  **Telefon**
98855939
-  **Telefon**
98855939
-  **Epost**
stine@birkeland.no





Eiendomsdetaljer

-  **Adresse**
Bøvågen 49
-  **Gårds- og bruksnummer**
146/192
-  **Andre opplysninger**
Nytt stikk i forbindelse med gravearbeid Smart Marine
-  **Bygningsnummer**
11778097
-  **Bolignummer**
-

Tiltakshaver

-  KARMØY KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 940791901
Statsråd Vinjes gate 25
-  **Telefon**
-
-  **Mobil**
-
-  **Epost**
-

Arbeid utført

-  **Type tiltak**
Reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg
-  **Bygningstype**
Industribygg
-  **Beskrivelse av tiltaket**
Det er koblet til eksisterende ledninger i forbindelse med VA jobb Smart Marine
-  **Type arbeid**
Vann, utvendig
Spillvann, utvendig
Overvann, utvendig

Beskrivelse av stikkledninger



Vann

Utskifting av ledning

Kobles til ledning av type VL PE100 på 63 mm med tilkoblingstype KUM



Spillvann

Utskifting av ledning

Kobles til ledning av type SP PVC på 160 mm med tilkoblingstype KUM



Overvann

Utskifting av ledning

Kobles til ledning av type OV PVC på 160 mm med tilkoblingstype KUM

Skisse



Vedlagt skisse

Rorleggermelding 146192.sos

Ferdigstilling



Ferdigstillingsdato

28.02.2023



Tilleggsopplysninger

-

Vedlegg



Filer (0)

-



Andre opplysninger

-