



### FORUTSETNINGER:

- Utgangsmarkering og nødlys.
- Håndslukkeapparat
- Det monteres fulldekkende brannalarmanlegg kategori: 2

Branntekniske tegninger må ses i sammenheng med brannteknisk konsept.

### TEGNFORKLARING

- Branncelle EI60
- Branncelle EI30
- EI30S Dør/vindu med brannklasse
- ➔ Rømningsretning
- Rømningsstrasé
- Mangel-merknad

Mottatt revidert underlag	STS	14.01.22	GS	A
REVISJON BESKRIVELSE:	TEGN:	DATO:	KONTR.:	REV.:
BYGG	STS	28.05.21	GS	28.05.21
Borgaredalen - Kontor og lager	PROSJ. NR.:	MÅLESTOKK:		
Prosjekteringstegning brann	220553	1:200		
2.etasje (loft)	FORMAT:			
<b>FIRESAFE</b> / FIRESAFE CONSULTING	TEGN. NR.:	REV.:		
Kanalveien 105A, 5068 BERGEN Tlf. 55 19 55 30 / 09110 firmapost@firesafe.no www.firesafe.no	220553F02	A		