

Til eiere av gårds-/bruksnummer: 10/59

Refnr.

INSP7876

Saksnr.

2021/11764

Dato

Kopervik, 20.03.2023

## GNR/BNR 10/59 – Utbedring av spillvannsledning

### Avsluttet pålegg.

---

#### Resultat av rørinspeksjon

---

Det vises til forhåndsvarsel sendt 02.12.2021.

Karmøy kommune har foretatt rørinspeksjon av stikkledninger som går inn til Fredheimvegen 31. Rapport med resultat fra rørinspeksjon følger vedlagt.

#### Rørinspeksjon av Spillvann

##### Rørinspeksjon på strekket septiktank mot hus

Røret er laget av plast og er i god stand.

##### Rørinspeksjon på strekket septiktank mot hovedledning

Røret er laget av plast og er i god stand.

Privat stikkledning for kloakk skal ha utvendig stakepunkt.

Septiktanken skal ikke kobles ut. Septiktanken kan brukes som stakepunkt forutsatt tilkomst til inn- og utløpsrør.

#### Rørinspeksjon av Overvann

Takvann er håndert lokalt.

Det tillates ikke at overvann (takvann, drensvann, slukvann o.l) blir ført til kloakkledningen. Overvann fra deres eiendom skal i utgangspunktet tilknyttes den kommunale overvannsledningen via sandfang. Eventuell lokalhåndtering av overvann på eiendommen kan ikke avgjøres av huseier alene, men må klareres med rørlegger. Overvann skal ikke ledes inn på naboareal, private og offentlige veier inngår også som naboareal. Valg av overvannsløsning skal fremkomme med begrunnelse i rørleggermelding som sendes til kommunen.

#### Konklusjon

Saken blir ved dette brevet avsluttet.

Dersom du mener at opplysningene våre ikke er rette ber vi om at du kontakter oss så snart som mulig og senest 14 dager fra brevets dato.

Vi svarer gjerne på spørsmål på telefon 48004768 eller du kan sende e-post til [maja4@karmoy.kommune.no](mailto:maja4@karmoy.kommune.no).

Med hilsen

Karmøy kommune

Knut Even Medhaug

Prosjektleder

Sektor vann, avløp og renovasjon

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur*

Magnus Jahren Fludal

Saksbehandler

Sektor vann, avløp og renovasjon



Vedlegg

- \* Rapport\_Septiktank-Inn\_mot\_hus\_10-59\_Fredheimvegen\_31.pdf
- \* Rapport\_Septiktank-Mot\_hovedledning\_10-59\_Fredheimvegen\_31.pdf
- \* Kart\_10-59\_Fredheimvegen\_31.pdf
- \* Sjekkliste\_10-59\_Fredheimvegen\_31.pdf

**Adressliste:**

Gårds-/bruksnummer	Navn	Adresse	Postnummer	Sted
10/59	GRINDHAUG MARIE KRISTINE	FREDHEIMVEGEN 31	4275	SÆVELANDSVIK