



KARMØY KOMMUNE

Kvala Arkitekter As

Vestheimvegen 49

4250 KOPERVIK

Dato: 20.03.2023

Dokumentnummer: 23/1875-3

Deres referanse:

Saksbehandler: Karl Inge Stumo

## Tilbakemelding om mangler - Tilbygg og endring fra saltak til flatt tak, fasadeendringer - gnr. 83, bnr. 44 - Kvalavågvegen 166

Tiltak: Tilbygg og endring fra saltak til flatt tak, fasadeendringer  
Byggested: Gbnr: 83/44 Kvalavågvegen 166  
Tiltakshaver: Tadas Margelis  
Ansvarlig søker: Kvala Arkitekter As

Vi viser til din søknad om Ett-trinns søknad med 12 ukers frist som er mottatt hos oss 02.03.2023.

### Send inn dokumentasjon

Søknaden er mangelfull. Vi ber deg sende inn følgende:

1. Nabogrense er usikker, grense må oppmåles da tiltaket er omsøkt så nært grense at det kan være det bygges over grensen.
2. Eksisterende avløpssystem tilfredsstillende ikke dagens krav, det må søkes om ny utslippstillatelse (minirensesanlegg med etterpolering)

### Hva skjer videre?

Saken settes på vent. Saksbehandlingen vil ikke fortsette før vi har mottatt dokumentasjon som mangler.

Med hilsen

Karl Inge Stumo  
saksbehandler

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*