



ÅKRA DEKKSENTER AS  
Stongsvingen 81  
NO 4270 ÅKREHAMN

## Vi innvilger søknaden om samtykke

Saken gjelder Karmøy - Gnr/bnr 15/2229 - Stongsvingen 81 - søknad om samtykke.

Vi viser til søknad av 15.02.2023 om samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9. Vi mottok søknaden fra North Ark As på vegne av ÅKRA DEKKSENTER AS.

Søknaden omfatter tiltakstype Endring av bygg - utvendig - Tilbygg med samlet areal større enn 50 m<sup>2</sup> og bygningstype Lagerhall.

Bruksareal (BRA) for tiltaket er 129,8 m<sup>2</sup>.

Søknaden gjelder endringer av utforming av tilbygg som vi har behandlet tidligere, jf. vårt vedtak av 09.12.2022 i sak nr. 2022/38389.

En ønsker å utvide mindre enn det som ble godkjent i sak 2022/38389. Utvidelse gjelder nå kun forlengelse av lagerhall for lagring av dekk, med ca. 7,5 x 18,5 meter (129 m<sup>2</sup> BRA). Det er opplyst at det ikke er arbeidsplasser i lagerhallen.

Dere har lagt ved følgende dokumentasjon:

- 1 Søknad om samtykke
- 2 A1 Fasader av 06.02.23.pdf
- 3 A2 Plantegning av 06.02.23.pdf
- 4 Vedlegg A1 - revidert opplysninger (arealer og utnyttelse).pdf
- 5 søknad om endring 15-2229.pdf
- 6 Rev kart 06.02.23.pdf
- 7 Endringsvedtak - Utvidelse lagerhall - gnr. 15 bnr. 2229 - Stongsvingen 81 (1).pdf
- 1 Tilleggsopplysninger
- 2 ny søknad arb tilsyn eks bygg utvidelse.pdf
- 3 egenerklæring.pdf
- 4 Vedlegg 1 for egenerklæring.pdf
- 5 Vedlegg A1.pdf



## Egenerklæring

Dere har erklært at følgende forhold er ivaretatt i samsvar med kravene:

Varelevering

## Arbeidstilsynets vedtak

Arbeidstilsynet gir samtykke til planene, med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 18-9.

Vi gir samtykke på bakgrunn av de opplysningene og planene som framgår av søknaden og egenerklæringen dere har gitt. Samtykket er ikke en generell godkjenning av den ferdigstilte bygningen, lokalene, arbeidsplassene eller det fysiske arbeidsmiljøet. Det er tiltakshaver/arbeidsgiver som til enhver tid har ansvaret for at lov- og forskriftskrav blir overholdt og at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig under bruk.

## Arbeidstilsynets vurdering

**Følgende forhold godtas i dette konkrete tilfellet etter en særlig vurdering:**

- Manglende dokumentasjon av tilfredsstillende inneklima.

Ifølge arbeidsmiljøloven § 4-4(1) skal fysiske arbeidsmiljøfaktorer som inneklima være fullt forsvarlig. I forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler § 2-14 er det også satt krav om tilfredsstillende klima, mellom annet med hensyn til luftkvalitet og temperatur.

I egenerklæringen er det krysset av for at krav til løsninger for klima, ventilasjon og luftkvalitet i tråd med kravene, ikke er relevant tema i det søknadspliktige tiltaket.

På bakgrunn av at tiltaket gjelder utvidelse av eksisterende lagerhall som kun skal bruke til lagring av dekk, med to leveranser pr. år, gjør vi ikke nærmere vurdering av inneklima i tilknytning til behandling av byggesak.

Vi minner om at et vedtak om samtykke er ikke en godkjenning, og det kan bli gitt pålegg om nødvendige utbedringer dersom det senere blir dokumentert inneklimaproblem.

- Manglende dokumentasjon på at lasteramper og varemottak er planlagt i samsvar med alle relevante krav i Bransjestandard for varelevering ([www.luks.no](http://www.luks.no)).

I egenerklæringen er det krysset av for at varelevering er planlagt i tråd med krav. Det er opplyst at det er leveranse av dekk to ganger i året. Bygget har ikke lasterampe, men leverandør har lift på bilen og kjører dekk inn på lager med jekketralle.



I LUKS sin bransjestandard for varelevering (BVL), s. 14, går det frem at bakløfter på varebil vil danne vinkel med underlaget på grunn av bærebjelker. Videre går det frem at:

*«For å unngå å skape slike uheldige arbeidssituasjoner, bør et varemottak ha en rampehøyde på 120 cm.*

*En høydereduksjon må være så liten som mulig. Ikke under noen omstendigheter må rampen være lavere enn 20 cm, slik at godset kan trekkes rett av bakløfteren enten bilen står parallelt eller vinkelrett på rampen.»*

I BVL, s. 19, om rampe, går det frem at «Kun i særlige tilfeller kan denne standardhøyden fravikes ned til 20 cm. Så vidt mulig må levering på bakkeplan unngås.».

Med vekt på at tiltaket gjelder utviding av eksisterende lagerhall, og ikke innebærer endring av selv varemottaket, samt at det er opplyst om levering av dekk to ganger pr. år, har vi kommet til at det ikke stilles ytterligere krav til utforming av varemottak i tilknytning til behandling av byggesak.

- Manglende dagslys og utsyn.

Ifølge forskrift om utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) § 2-10 skal arbeidsplasser ha dagslys og utsyn, med mindre en kommer inn under unntak gitt i § 2-10 bokstav a – d. Ifølge kommentar til § 2-10 stilles det ikke krav om dagslys og utsyn for midlertidige og skiftende arbeidsplasser. Kortvarige, daglige arbeidsoperasjoner eller midlertidig arbeid i rom som ikke oppfyller kravene vil kunne godtas.

Vi har lagt til grunn at bygget skal benyttes som lager, med kun kortvarig arbeid i tilknytning til inn og uttransport av varer, og har kommet til at vi godtar planene.

Dere finner mer informasjon om kravene på [www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke/](http://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke/).

## Kommunen kan gi igangsettingstillatelse når vårt samtykke er gitt

Kommunen kan gi igangsettingstillatelse når Arbeidstilsynets samtykke foreligger, jf. plan- og bygningsloven §§ 21-4 og 21-5.

Vi sender derfor kopi av dette brevet til KARMØY kommune for å gjøre oppmerksom på at dere har fått Arbeidstilsynets samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9.

## Dere må betale gebyr

Tiltakshaver skal betale et gebyr for Arbeidstilsynets saksbehandling. Basert på opplysningene dere har gitt er tiltaket plassert i Kategori 1b (BRA 101-500 m<sup>2</sup>) Publikumsbygg og yrkesbygg uten faste arbeidsplasser og fastsatt til kr. 1407.



Gebyransatsene avhenger av typen tiltak og størrelsen på bygget. Les mer om hvordan gebyret beregnes, på [www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/gebyr-for-behandling-av-byggesaker/](http://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/gebyr-for-behandling-av-byggesaker/).

Faktura sendes elektronisk/i egen forsendelse til fakturamottaker, ÅKRA DEKKSENTER AS, med 30 dagers betalingsfrist. Hvis gebyret ikke blir betalt innen fristen, blir kravet tvangsinnndrevet med omkostningsgebyr.

Vedtaket om gebyr er hjemlet i arbeidsplassforskriften § 9-1 og forskrift om administrative ordninger § 14-1.

## Dere kan klage

Dere kan klage på dette vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar vedtaket.

For nærmere informasjon om klageinstans, framgangsmåte ved klage, retten til å se dokumentene i saken og søksmål, se [www.arbeidstilsynet.no/klage/](http://www.arbeidstilsynet.no/klage/). Dere kan ikke reise søksmål før klageadgangen er prøvd, jf. forvaltningsloven § 27b.

## Gi informasjonen videre til arbeidsmiljøutvalget, verneombudet eller ansattes representant

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne medvirker i samtykkebehandlingen. Arbeidsmiljøutvalget og verneombudet har formelle roller som skal sikre slik medvirkning. Vi ber dere derfor om å gjøre arbeidsmiljøutvalget kjent med dette brevet. Hvis virksomheten ikke har arbeidsmiljøutvalg, ber vi dere om å gjøre verneombudet kjent med brevet. Har dere inngått avtale om annen ordning enn å ha verneombud, skal dere gi kopi av brevet til ansattes representant.

Hvis tiltakshaver er utleier, skal dere gi en kopi av brevet til alle arbeidsgivere som er leietakere. Dette for at de skal kunne orientere egne arbeidsmiljøutvalg, verneombud eller ansattes representant.

Se arbeidsmiljøloven § 7-2 annet ledd bokstav c) og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 2-2 tredje ledd bokstav a).

## Mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynets samtykke og krav til det fysiske arbeidsmiljøet på [www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/](http://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/).

## Send dokumentasjon via eDialog

Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller svare på dette brevet. Oppgi referansenummer 2023/13480. Les mer om eDialog på [www.arbeidstilsynet.no/post/](http://www.arbeidstilsynet.no/post/).



Med hilsen  
Arbeidstilsynet

Tommy Pedersen  
seksjonsleder

Per Kristian Fonn  
senioringeniør

*Dette brevet er elektronisk godkjent.*

Kopi til:

North Ark As

KARMØY KOMMUNE

avd. for byggesak

P.b. 3

Postboks 167

4291

4291

Kopervik

KOPERVIK