



KARMØY KOMMUNE

Kjell Harald Risanger

Spannavegen 530

5546 RØYKSUND

Dato: 21.03.2023

Dokumentnummer: 23/2754-1

Deres referanse:

Saksbehandler: Kevin Kvilhaug

## **gnr. 117, bnr. 150 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg**

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Spannavegen 532, som ble kontrollert 16. februar 2023.

Anlegget ble ikke funnet i orden på kontroll.

Følgende avvik må rettes oppi:

Prøvetaking kummen på minirenseanlegget er sprukket/defekt dette må rettes, og settes låse pin på.

Frist for utbedring er satt til 21.04.23

Tilbakemelding på utført retting av avvik sendes med bilde til [post@karmoy.kommune.no](mailto:post@karmoy.kommune.no), og merkes med Gnr. 117, bnr. 150 retting avvik avløpsanlegg.

Kommunen kan vurdere å opprette ulovlighetssak dersom avvikene ikke rettes innen oppgitt frist.

Med hilsen

Kevin Kvilhaug  
tilsyn- og kvalitetskontrollør

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*

### **Vedlegg:**

Spannavegen 532 117-150