



Eventyrhagen Barnehage

Dato: 21.03.2023

Håvikvegen 60

Dokumentnummer: 23/886-4

4265 Håvik

Deres referanse:

Saksbehandler: Ida Helgeland

Foreløpig svar – søknad om godkjenning miljørettet helsevern

Viser til søknad om godkjenning av Eventyrhagen barnehage etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Vi har et par merknader til søknaden som vi ønsker å få utfyllende informasjon om før en godkjenning kan foreligge.

Merknad 1: Lydforhold

Vedlegg Sinus etterklang: Måling av akustiske forhold, rapport datert 05.05.2009: «*Orienteringsmålinger indikerer at lydnivå fra tekniske installasjoner ligger betydelig over aktuelle krav i Byggeforskriftene i Hakkebakken og fellesrom. Støyreducerende tiltak på anlegget bør derfor utredes og gjennomføres.*»

«*Lydnivå fra tekniske installasjoner. Støyen fra ventilasjonsanlegget i alle rommene som har blitt målt, ligger betydelig høyere (rundt 10 dB) enn gjeldende krav til oppholdsrom i barnehager. Støyreducerende tiltak på anlegget bør utredes og gjennomføres.*»

Kommentar: Hva er status på dette i dag? Har det blitt utført utbedringer med støyreducerende tiltak? Det skrives i søknaden under §21 Lydforhold: «*Har jevnlig service på ventilasjonen. Et avvik som kommer etter en sjekk blir rettet opp (avtale med Caverion)*» Er det overnevnt avvik det her vises til? Er dette blitt rettet opp?

Merknad 2: Uteleker

I søknaden under §13 Rengjøring og vedlikehold skrives det: «*Barnehagen har avtale med lekeplasskontrollen for sjekk av lekeapparat ute*».

Kommentar: Når ble siste rapport levert? Kan dere oversende siste rapport?

Med hilsen

Ida Helgeland
rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk.

