






Karmøy kommune





Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: MVUA3395 Saksnummer: 2021/10142

Foretak

-  VEDAVÅGEN RØR AS
Org.nr: 985207844
Industrifeltet Vea Øst
4276 VEAVÅGEN
-  **Kontakt**
Glenn Helge Thomsen
-  **Telefon**
52 81 57 33
-  **Mobil**
52 81 57 33
-  **Epost**
post@vedavagenror.no

Kontaktperson

-  Vedøy Sverre
-  **Telefon**
95931132
-  **Telefon**
95931132
-  **Epost**
sverre@vedavagenror.no

Eiendomsdetaljer

-  **Adresse**
Bøvågen 58
-  **Gårds- og bruksnummer**
146/211
-  **Bygningsnummer**
13709955
-  **Bolignummer**
-

Eier/tiltakshaver

-  Vagøy Invest As
Bøvågen 58
4262 Avaldsnes
NORGE
-  **Telefon**
-
-  **Mobil**
-
-  **Epost**
-

Arbeid utført

-  **Type tiltak**
Ny tilkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg
-  **Bygningstype**
Industribygg
-  **Beskrivelse av tiltaket**
-
-  **Type arbeid**
Vann, utvendig
Spillvann, utvendig
Overvann, utvendig

Beskrivelse av stikkledninger



Vann

PE100 ledning på 40 mm

Kobles til ledning av type VL PVC på 110 mm



Spillvann

PVC ledning på 110 mm

Kobles til ledning av type SP PVC på 160 mm



Overvann

PVC ledning på 160 mm

Maksimal vannmengde fra kommunalt nett: 31 l/s

Kobles til ledning av type OV BET på 400 mm

Utstyr



Drenskum (2)

pe, dimensjon: 600 mm

pe, dimensjon: 600 mm



Tilbakeslagssikring (1)

Væskekategori: 2, type beskyttelsesmodul: Kontrollerbar tilbakeslagsventil (EA)

Systemskisse for tilbakeslagssikring:



Stake- og spylekum for avløp (1)

pvc, dimensjon: 110 mm



Olje- og bensinutskiller (1)

basal, volum: 3.3 m³, kapasitet: 6 l/s



Annet (1)

Fordrøyningsmagasin



Stoppekran (2)

Antall: 2




Vannmåler (2)

Antall: 2

Skisse



Generert skisse



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.



SOSI-fil
Skisse.sos

Vedlegg til ferdigmelding



Filer (0)

-




Andre opplysninger


Vi har ikkje utført noe utvendig her-det er utført av birkeland as


Ferdigstilling

 Det er gjort endringer i tilkoblinger, utstyr, eiendom og/eller bygninger i forhold til den originale søknaden.

 Ferdigstillingsdato vann
09.03.2023


 Ferdigstillingsdato spillvann
09.03.2023


 Ferdigstillingsdato overvann
09.03.2023

 Tilleggsopplysninger
Vi har ikkje utført noe utvendige arbeider her

Vannmålere

Vannmåler 1


 Fabrikat
flowiq

 Serienummer
20860454

 Dimensjon
3/4 tommer

 Målerstand
0

 Plassering
i rom helt i nor vestre hjørnet av bygget-lagerrom

 Monteringsdato
24.02.2023

 Bilde




Vannmåler 2


 Fabrikat
r

 Serienummer
r

 Dimensjon
r tommer

 Målerstand
0

 Plassering
her er kun 1 vannmåler

 Monteringsdato
01.03.2023

 Bilde



