



Holon Haugesund AS

Dato: 23.03.2023

Postboks 426

Dokumentnummer: 21/8576-9

5501 HAUGESUND

Deres referanse:

Saksbehandler: Evy Johannessen

Tilbakemelding om mangler - Bruksendring av bolig til serveringssted og overnatting og sjøhus til atelier og kunstforening - gnr. 57, bnr. 76 - Holmen

Tiltak: Bruksendring av bolig til serveringssted og overnatting og sjøhus til atelier og kunstforening
Byggested: Gbnr: 57/76 Holmen
Tiltakshaver: Gamlekaien As
Ansvarlig søker: Holon Haugesund AS

Vi viser til din søknad om ferdigattest som er mottatt hos oss 14.03.2023.

Send inn dokumentasjon

Søknaden er mangelfull. Vi ber deg sende inn følgende:

- Søknaden mangler ferdigmelding rør
- Det skal foreligge bekreftelse på melding om næringsvirksomhet fra Mattilsynet
- Arbeidstilsynet har gitt samtykke med vilkår, ref. 2018/22269, vennligst send bekreftelse til kommunen og arbeidstilsynet om at vilkår er oppfylt:
 - o Dokumentasjon på ventilasjon
 - o Pauserom/hvilerom for ansatte
- Rømmningsplaner må henges opp
- Det skal være to håndrekker (en på hver side) i trapp opp til loft
- Skilt for håndslukker må henges opp
- Oppdatere brannokumentasjon (brannkonsulent kjenner detaljene på dette):
 - o O-plan må oppdateres (detektorplassering, spinkleranlegg), lamineres og legges ved sentral
 - o Brannkonsept må oppdateres ang. lager og rom 3 som ikke er egne brannceller (rom 3 har et vindu på badet som ikke er med i brannkonseptet)

Vennligst send en bekreftelse (med bilder) når alle punkt er utført.

Saksbehandling av søknad om ferdigattest settes på vent til alle punkter på listen er fullført og bekreftet til kommunen.

Med hilsen

Evy Johannessen
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Arbeidstilsynet Haugesund Postboks 4720 Torgarden 7468 Trondheim