

ARITECH AS
Att: Hantho Erlend
Lønningsåsen 2
5417 STORD

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
JPZY0441	GID 149/506	2023/2881	Oddmund Røkke	Kopervik, 24.03.23

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 149/506 - Stemmemyr 63 er godkjent med følgende krav til utførelse.

**Godkjenning av på slipp til kommunal ledning
Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum
monteres forskriftsmessig
Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori
2 og avsette plass til vannmåler.
Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.
Det skal monteres fordrøyningsmagasinet.
Søker er ansvarlig for at fordrøyningsmagasinet er
korrekt dimensjonert, og overvannsmengdene ikke
er til skade for andre eiendommer eller anlegg**

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Hantho Erlend	Anna Nilssens Gate 14	5533	Haugesund

