

# SJEKKLISTE

## Rør-inspeksjon av private stikkledninger

1. Det skal gjennomføres samtale med eier om opplysninger vedr. ledningsanlegg på sin eiendom, samt opplyse om arbeidet med TV-kjøring og nytt stikk.
2. Lokaliser septiktank om det eksisterer.
3. Spyl ledning før inspeksjon
  - a. Fra grøft til septiktank
  - b. Fra septiktank til hus (forsiktig slik at spylevann ikke kommer inn i hus).
4. Dykker i septiktank må demonteres (helst uten å ødelegge denne). Settes på igjen etter inspeksjon.
5. Undersøk avløp fra takrenner:
  - a. Under bakken
  - b. På bakken
  - c. Dersom under bakken, gjør fargeprøve for å lokalisere hvor det tar veien. Snakk med eier om dette.
  - d. Påfør i skjema hvor takvannet er ført.
6. Utfør fargeprøver / undersøk avløp fra:
  - a. Taknedløp
  - b. Utvendige sluker
  - c. Drensledninger
  - d. Påfør i skjema hvor slukvann / drensvann er ført
7. Ved undersøkelse fra septiktank til hus: Påfør hvorvidt registrerte stikk er innom hus eller utenfor hus.
8. Dersom stikk utenfor hus: Undersøk hvor dette kommer fra. Påfør i skjema hvilken type vann som er ført inn på ledningen.
9. Fyll ut sjekklisten med dato og underskrift av utførende operatør. Sjekkliste vedlegges rapporten for hver eiendom.
10. Før på merknader som kan gi opplysninger om hvor vannet fra eiendommen er ført.
11. Rapporten er viktig. Husk at rapporten dere leverer er kommunens eneste dokumentasjon på eventuelle pålegg som gis.
12. Grunnmur på huset skal markeres på ledningsplan som viser feil som påvises under TV-inspeksjonen av ledningene. Dette for å vite hvor feilen ligger i forhold til grunnmur

## Sjekkliste for kontroll av private stikkledninger

Navn:

Eiendom (gnr/bnr): 68/82

Adresse: Øvre Eidevegen 21

Nr.	Tekst	Utført	Merknader
1	Ført dialog med eier	Ja	
2	Septiktank lokalisert og klargjort	Nei	
3	Ledning mot huset spylt	Nei	
4	Ledning nedstrøms septiktank spylt	Ja	
5	Ledning grøft – septiktank spylt?	Ja	
6	Dykker på septiktank satt på igjen?		
7	Fargeprøve fra takvann?	nei	Kun vann
8	Fargeprøve fra slukvann?	nei	Sluk er tett
9	Fargeprøve fra drensvann?	Nei	
10	Drenering rundt huset sjekket/funnet (snakk med eier)?	?	Huseier veit ikke
11	Det skal tegnes inn utvendigesluker på kart	Ja	
12	Er det sluk i kjellerhals og hvor er den koblet	ja	Sluk er tett
13	Er det sandfang med vannlås på eiendommen?	Nei	
14	Er det påkoblinger på ledningen utenfor huset?	?	Mangler noen meter
15	Dersom Ja: Hvilket vann er ført inn på ledningen?		
16	Stikk som blir TV-kontrollert skal innmåles og tegnes på kart		
17	Hvor er takvannet ført? I felleskum		
18	Hvor er drensvannet ført? Vi veit ikke		
19	Hvor er utvendige sluker ført? Vi veit ikke		

Forklaring på utført arbeid, slik at det det kan forstås av grunneier: Har utført kamerainspeksjon på ledningsnett fra felleskum til septiktank, og fra sluk i dusj til septiktank

Informasjon fra eier. Huseier vei lite om ledningsnettet

Dato:23.08.22

Underskrift operatør: