

Til eiere av gårds-/bruksnummer: 13/166

Refnr.

FMBL6613

Saksnr.

2022/2149

Dato

Kopervik, 24.03.2023

GNR/BNR 13/166 – ÅRABROTVEGEN 24

Vedtak om pålegg

Pålegg vedrørende utbedring på eiendommen.

Karmøy kommune pålegger eier av Årabrotvegen 24 å sørge for utbedring av spillvannsrør innen 24.09.2023.

Det vises til varsel om pålegg 08.03.2022 og resultat fra kamerainspeksjon 08.03.2022. Karmøy kommune har ikke mottatt melding om at arbeidet er utført. Det legges derfor til grunn at det fremdeles er behov for utbedring av spillvannsrør.

På denne bakgrunnen ser kommunen seg nødt til å pålegge deg å gjennomføre utbedring av spillvannsrør.

Som nevnt i brev datert 08.03.2022 er det kommet frem at strekket fra stakeluke i kjeller mot påkobling hovedledning viser at røret er av plast med overgang til betong ved 1,03 meter. Betongdelen er i dårlig stand og betong tilfredsstillende ikke Karmøy kommunes krav til tetthet, betongdelen må derfor skiftes/utbedres.

forurensningsloven § 22, 2. ledd, gir kommunen hjemmel til å pålegge utbedring og separering av private stikkledningssystemer.

Se vedlagte oversikt over klagerett, rett til å se saksdokumenter og å få rettledning av kommunen.

Varsel om tvangsmulkt

Det gjøres oppmerksom på at Karmøy kommune, i medhold av plan- og bygningsloven § 32-5/forurensningsloven § 73, kan gjøre

vedtak om tvangsmulkt som virkemiddel for å få gjennomført pålegget.

Dersom kommunen innen 22.04.2023 ikke har mottatt dokumentasjon fra godkjent rørlegger eller entreprenør om at pålegget er utført,

vil det kunne bli gjort vedtak om tvangsmulkt etter § 32-5 i plan- og bygningsloven/§73 i forurensningsloven.

Rett til uttalelse

Dette varsel gis i henhold til forvaltningslovens § 16. Eventuell uttalelse til varselet om tvangsmulkt må være innsendt innen 3 uker fra brevets dato.

Se vedlagte oversikt over klagerett, rett til å se saksdokumenter og å få rettledning av kommunen

Frist for å følge opp pålegget er satt til **24.09.2023**.

Kontakt en entreprenør eller rørlegger for utførelse. Entreprenør eller rørlegger skal søke arbeidet til Karmøy kommune. Rørlegger skal bruke følgende referansekode :

FMBL6613

Vi svarer gjerne på spørsmål på telefon 97 60 67 96 eller du kan sende e-post til hdo@karmoy.kommune.no



Med hilsen
Karmøy kommune

Siw Anita Thorsen
Sektorsjef
Sektor vann, avløp og renovasjon

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Magnus Jahren Fludal
Saksbehandler
Sektor vann, avløp og renovasjon

Vedlegg

- * Rapport_13-166_ÅRABROTVEGEN_24.pdf
- * Kart_13-166_ÅRABROTVEGEN_24.pdf
- * Sjekklister_13-166_ÅRABROTVEGEN_24.pdf
- * Tidligere_Sendt_varsel_om_pålegg_13-166_ÅRABROTVEGEN_24.pdf
- * Forurensningsloven § 22_2 ledd.pdf
- * Klagerett forvaltningsvedtak.pdf
- * Retningslinjer.pdf

Adresseliste:

Gårds-/bruksnummer	Navn	Adresse	Postnummer	Sted
13/166	THOMSEN JØRAN	Årabrotvegen 24	4270	ÅKREHAMN