

Til eiere av gårds-/bruksnummer: 13/166

Refnr.

FMBL6613

Saksnr.

2022/2149

Dato

Kopervik, 08.03.2022

## GNR/BNR 13/166 – Utbedring av kloakkledning

### Varsel om at kommunen vurderer å vedta pålegg

---

**Vi har oppdaget at det trengs utbedring av stikkledningen for kloakk på eiendommen.**

**Vi varsler herved om at dersom ledningen ikke blir utbedret innen 08.08.2022, vil kommunen som forurensningsmyndighet vurdere å pålegge deg å utbedre stikkledningen din.**

---

Karmøy kommune mener at det trengs utbedring av avløpsledningen som hører til eiendom 13/166 – ÅRABROTVEGEN 24. Dersom ledningen ikke er utbedret innen 08.08.2022, eller vi ikke har mottatt opplysninger innen den samme fristen som tilsier at det ikke er behov for utbedring, vil kommunen pålegge deg å utbedre ledningen, jfr. forurensningsloven § 22 andre ledd.

### Resultat av rørinspeksjon – 13/166 Arabrotvegen 24

Vi viser til varsel om pålegg 10.06.2020, varselet følger vedlagt. Vi har undersøkt kloakkledningen tilhørende Arabrotvegen 24. Rapport med resultat fra rørinspeksjon følger vedlagt.

Rørinspeksjon på strekket fra stakeluke i kjeller mot påkobling hovedledning viser at røret er av plast med overgang til betong ved 1,03 meter. Betongdelen er i dårlig stand og tilfredsstillende ikke krav til tetthet, betongdelen må derfor skiftes/utbedres.

Det er tatt fargeprøve fra taknedløp, sluk og drens som viser at takvann og drensvann føres via sluk til kommunal overvannsledning. Sluk føres direkte til kommunal overvannsledning.

Vedlagt rørleggermelding og melding utført arbeid fra entreprenør.

Ta kontakt med godkjent entreprenør eller rørlegger for utførelse. Det må sendes inn rørleggermelding før arbeidet starter og ferdigmelding når arbeidet er utført. Feil og mangler på ledningen under huset skal også fremkomme på rørleggermelding.

Entreprenør eller rørlegger skal søke arbeidet til Karmøy kommune gjennom Powel Entreprenørportal med følgende referansekode:

FMBL6613

Dersom du mener at opplysningene våre ikke er rette, eller at det er andre forhold som gjør at du ikke er pliktet til å utbedre avløpsledningen din, ber vi om at du kontakter oss så snart som mulig.



Vi svarer gjerne på spørsmål på telefon 52 85 71 21 eller du kan sende e-post til [maha1@karmoy.kommune.no](mailto:maha1@karmoy.kommune.no)

Med hilsen

Margareth H Haugvaldstad  
Karmøy kommune

Vedlegg

Forhåndsvarsel.pdf

Forhåndsvarsel\_Kart over ledningstrase.pdf

Forhåndsvarsel\_Lovverk.pdf

Kart Årabrotvegen 24.pdf

Sjekkliste Årabrotvegen 24.pdf

Spillvann\_PO.pdf

13-166-0-0.pdf

Melding utført arbeid.pdf

Retningslinjer.pdf

**Adresseliste:**

Gårds-/bruksnummer	Navn	Adresse	Postnummer	Sted
13/166	THOMSEN JØRAN	Årabrotvegen 24	4270	ÅKREHAMN