

Sjekkliste for kontroll av private stikkledninger

Navn:

Eiendom (gnr/bnr):

13-134

Adresse: Tjøsvollvegen 87

Nr.	Tekst	Ja	Nei	Merknader
1	Er det ført dialog med eier?	X		
2	Er septiktank lokalisert og klargjort?	X		
3	Er ledning mot huset spylt?	X		
4	Er ledning nedstrøms septiktank spylt?	X		
5	Er ledning grøft – septiktank spylt?		X	
6	Er dykker på septiktank satt på igjen?		X	
7	Er det tatt fargeprøve fra takvann?	X		Ingen utslag i SP
8	Er det tatt fargeprøve fra slukvann?	X		Ingen utslag i SP
9	Er det tatt fargeprøve fra drencvann?	X		Ingen utslag i SP

10	Er det drenering rundt huset (snakk med eier)?	X		
11	Er det sandfang med vannlås på eiendommen?		X	
12	Er det påkoblinger på ledningen utenfor huset?		X	
13	Dersom Ja: Hvilket vann er ført inn på ledningen?			
14	Hvor er takvannet ført?			Inn på kommunale OV ledning
15	Hvor er drens vannet ført?			Inn på kommunale OV ledning
16	Hvor er avløp fra utvendige sluker ført?			Inn på kommunale OV ledning

Andre merknader: