

Sjekkliste for kontroll av private stikkledninger

Navn:

Eiendom (gnr/bnr):

13-171

Adresse: Finklavegen 10

| Nr. | Tekst | Ja | Nei | Merknader |
|-----|--|----|-----|-------------------|
| 1 | Er det ført dialog med eier? | X | | |
| 2 | Er septiktank lokalisert og klargjort? | X | | |
| 3 | Er ledning mot huset spylt? | X | | |
| 4 | Er ledning nedstrøms septiktank spylt? | X | | |
| 5 | Er ledning grøft – septiktank spylt? | | X | |
| 6 | Er dykker på septiktank satt på igjen? | | X | |
| 7 | Er det tatt fargeprøve fra takvann? | X | | Ingen utslag i SP |
| 8 | Er det tatt fargeprøve fra slukvann? | X | | Ingen utslag i SP |
| 9 | Er det tatt fargeprøve fra dreenvann? | X | | Ingen utslag i SP |

| | | | | |
|----|---|---|---|-----------|
| 10 | Er det drenering rundt huset (snakk med eier)? | X | | |
| 11 | Er det sandfang med vannlås på eiendommen? | | X | |
| 12 | Er det påkoblinger på ledningen utenfor huset? | | X | |
| 13 | Dersom Ja: Hvilket vann er ført inn på ledningen? | | | |
| 14 | Hvor er takvannet ført? | | | I grunnen |
| 15 | Hvor er dreensvannet ført? | | | I grunnen |
| 16 | Hvor er avløp fra utvendige sluker ført? | | | I grunnen |

Andre merknader: