

Espen Tangjerd
Att: Tangjerd Espen
Åkravegen 143
4270 ÅKREHAMN

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
JTFH6670	GID 43/112	2023/2907	Oddmund Røkke	Kopervik, 27.03.23

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 43/112 - Gamle Syrevegen 28 er godkjent med følgende krav til utførelse.

Godkjenning av på slipp til kommunal ledning
Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum monteres forskriftsmessig
Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og avsette plass til vannmåler.
Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.
Overvann tas hånd om på egen tomt.
Overvannet skal ikke være til skade for andre eiendommer eller anlegg.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Midbøe David	Idlamyrvegen 8	4280	Skudeneshavn

