

O.HANSEN & SØNNER A/S  
Att: Hansen Kay  
Karmøy Industripark Hydrovegen 160  
4265 HÅVIK

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
BDGT8808	GID 15/2055	2023/2832	Oddmund Røkke	Kopervik, 27.03.23

#### Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

**Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 15/2055 - INGEN ADRESSE er godkjent med følgende krav til utførelse.**

**Godkjenning av på slipp til kommunal ledning  
Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum  
monteres forskriftsmessig  
Det skal monteres tilbakeslagsventil  
væskekategori 2 og vannmåler.  
Tilbakeslagsventilen skal monteres før første  
uttak.  
Overvannet fordrøyes i ekisterende  
fordrøyningsmagasin.**

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke  
Saksbehandler

Epost:  
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:  
95808189

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Sjøen Trygve J As	Postboks 33	4296	Åkrehamn

