



Solveig Jorun Fagerland

Dato: 26.04.2023

Skrevegen 448

Dokumentnummer: 23/2939-1

5541 KOLNES

Deres referanse:

Saksbehandler: Kevin Kvilhaug

gnr. 117, bnr. 12 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Skrevegen 448, som ble kontrollert 16. mars 2023.

Anlegget ble ikke funnet i orden på kontroll.

Følgende avvik må rettes opp i:

- Sikringen på anlegget er av som betyr at det ikke er i drift og ikke holder kravene som er satt til rensing.
- Det er lite kjemikalier i kjemikaliebeholder.
- Anlegget er fullt. Minirensanlegget deres skal ha tømning minimum en gang i året. Dere står på tømning hvert 2. år. Ta kontakt med karmøy kommune sin VAR avdeling for å få satt til årlig tømning.

Frist for utbedring er satt 29.05.23.

Tilbakemelding på utført retting av avvikene sendes med bilde til post@karmoy.kommune.no og merkes med Gnr. 117, bnr. 12 retting av avvik førstegangskontroll.

Kommunen kan vurdere å opprette ulovlighetssak dersom avvikene ikke rettes innen oppgitt frist.

Vedlagt ligger tilsynsrapport med bilder.

Med hilsen

Kevin Kvilhaug
tilsyn- og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Skrevegen 448 117-12

