

NB!

Egenmeldingen MÅ leveres inn til kommunen. Garanti på jobben går fra kommunen mottar egenmeldingen.

[Egenmelding kan også leveres elektronisk gjennom denne lenken \(logg inn med Bank-ID\):](#)**Gravetillatelse/arbeidssted:**

Nr: 22/10168-2

Veg:

Amundskogen

Hus nr.: 7A

Arbeidssted:

Det skal graves for tilkobling VA anlegg ved Amundsenskogen 7A GNR.115 Bnr: 6
ledningen skal fremføres til Amundsenskogen 8. Gnr 115 Bnr. 98

Dekke

☒

Asfalt

☐

Brostein

☐

Grus

☐

Annet:

Vegtype

☒

Hoved-/samleveg

☐

Andre veger + G/S veg

☐

Fortau/Parker

☐

Annet:

Arbeidet gjelder:☐

El-kabel

☐

Telekabel

☐

TV-kabel

☐

Gassledning

☒

Vannledning

☒

Avløpsledning

☐

Annet:

Pkt. Opplysninger om utført arbeid (kryss av)

Ja Nei Dato

1	Det er undersøkt om det er andre anlegg i vegen på gravestedet	x		23.02.2023
2	De som har anlegg på stedet er varslet	x		23.02.2023
3	Det er undersøkt om det kan graves nærmere en trestamme enn 5 m eller under trekroner (dryppsone)	x		23.02.2023
4	Det foreligger tilstrekkelig detaljerte planer for arbeidet	x		23.02.2023
5	Det foreligger godkjent varslingsplan	x		23.02.2023

Pkt. 1 - 5 skal være utført før arbeidet på anleggsstedet starter.

6	Godkjent varslingsplan er fulgt	x		23.02.2023
7	Asfaltdekke er skåret eller brostein er fjernet etter retningslinjene	x		23.02.2023
8	Omfanget av gravingen er avgrenset til det nødvendige	x		23.02.2023
9	Direktiv fra andre anleggseiere er fulgt	x		23.02.2023
10	Grøftebunn er komprimert med egnet utstyr	x		23.02.2023
11	Overdekning er i samsvar med retningslinjene	x		23.02.2023
12	Fylling rundt ledninger/kabler er utført etter eierens krav	x		23.02.2023
13	Til forsterkingslag og dypere lag er brukt 12-22 mm puk	x		23.02.2023
14	Det er brukt masser etter spesiell godkjenning fra kommunen			
15	Til avrettingslag er det brukt 0-32 mm T1 grus.	x		23.02.2023
16	Gjenfyllingen er komprimert lagvis i 200 mm tjuke lag.	x		23.02.2023
17	Asfaltdekke er skåret og det er frest fortanning etter retningslinjene	x		23.02.2023
18	Slitelag er lagt med tilpasset tykkelse, min. 50 mm	x		23.02.2023
19	Berørt utstyr på og langs vegen (skilt m.v.) er i orden	x		23.02.2023
20	Berørt grøntanlegg er ordnet etter eierens krav	x		23.02.2023
21	Ledningene er målt inn i samsvar med standard	x		23.02.2023
22	Istandsetting etter gravearbeidet er permanent	x		23.02.2023

Andre opplysninger:

Brukt maskinelt utstyr:

Gravemaskin

Komprimeringsutstyr type:

Vekt kg

Sted/Dato:

På gravemaskin

Entreprenør

EDVARDSEN GRAVING OG TRANSPORT AS

Underskrift

FOR ENTR: Jørgen E Gangenes- 90505334