



OPPDRAAG ID #KAH7848

JTR Gruppen
tlf: 976 35 530
www.jtrgruppen.no
post@jtrgruppen.no

Rapport

Rørinspeksjon

Utført 2023-03-21

Lokasjon Vestre Karmøyveg 199a, Sævelandsvik

Kunde Birkeland AS

Kontakt Glenn Roar

Epost ks.huus@birkeland.no

Telefon

Merking

Operatør Kevin André Håland

Til stede Rune

Bilder [Last ned bilder fra rapporten \(https://admin.zapit.no/report/39ec550a-41af-4ff5-9616-8f43e86ffe23/zippedImages\)](https://admin.zapit.no/report/39ec550a-41af-4ff5-9616-8f43e86ffe23/zippedImages)

Vedlegg [Vestre Karmøyveg 199A.docx \(https://admin.zapit.no/report/39ec550a-41af-4ff5-9616-8f43e86ffe23/media/attachment/51127b6a01f9b855a69d047aa80c25085a678f70.docx\)](https://admin.zapit.no/report/39ec550a-41af-4ff5-9616-8f43e86ffe23/media/attachment/51127b6a01f9b855a69d047aa80c25085a678f70.docx)

Beskrivelse

Inspeksjon av stikk i grøft



Rør i grøft

Dato 2023-03-21	Oppdragsgiver Birkeland AS	Kontakt Glenn Roar	Operatør Kevin André Håland	Adresse Vestre Karmøyveg 199a, Sævelandsvik	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra Rør i grøft	Til motstrøms	Retning Motstrøms			
Dimensjon 125	Material Betong	Værtype Regn	Rørtype Overvann	Forarbeid Rengjort	Kameratype Solo Pro

Anmerkning

Mye dårlige skjøter på strekket. Står mye vann på strekket.

1:604	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Rør i grøft		
	1,90m	FS3-L	Forskjøvet skjøt, Gradering 3, Retning: Langsgående, Kl 12-12	3	
	1,90m	VN2-5-15%	Vannivå, Gradering 2	2	
	11,90m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikeret, Kl 3		
	12,40m	FS2-L	Forskjøvet skjøt, Gradering 2, Retning: Langsgående, Kl 12-12	2	
	12,50m	RE-KL09	Retningsendring, Kl 9		
	22,60m	VN4->30%	Vannivå, Gradering 4	4	
	25,10m	IA	Inspeksjon avbrutt mulig kollaps		

Konklusjon

Røret bør utbedres. Mulig kollaps på 25,1 meter, kommer ikke videre med kamera.

Foto fra Rør i grøft



SI 0,00m Rør i grøft



FS 1,90m Forskjøvet skjot, Gradering 3, Retning: Langsgående, Kl 12-12



55926m

1.86m

fra rør i grøft mot vestre
karmøyveg 199a
125mm btg

09:48:23 21-MAR-2023

VN 1,90m Vannivå, Gradering 2





55926m

12.39m

fra rør i grøft mot vestre
karmøyveg 199a
125mm btg

09:49:11 21-MAR-2023

FS 12,40m Forskjøvet skjøt, Gradering 2, Retning: Langsgående, Kl 12-12



[Klikk her for å laste ned videofilen "Vestre_Karm_yveg_199a.avi"](https://admin.zapit.no/report/39ec550a-41af-4ff5-9616-8f43e86ffe23/media/videodownload/6d2d7ae7dfb4a4fd0ca843426a03c87b1009215f.avi/Vestre_Karm_yveg_199a.avi) (https://admin.zapit.no/report/39ec550a-41af-4ff5-9616-8f43e86ffe23/media/videodownload/6d2d7ae7dfb4a4fd0ca843426a03c87b1009215f.avi/Vestre_Karm_yveg_199a.avi)