



Rh Oppmåling Rune Hemnes

Dato: 28.03.2023

Slettebøvegen 84

Dokumentnummer: 23/2759-2

4270 Åkrehamn

Deres referanse:

Saksbehandler: Berit Thuestad

Svar - Søknad om godkjenning av teknisk plan for Lahammarvegen 46

Viser til teknisk plan for gs-veg ved Lahammarvegen 46. Vi har følgende kommentarer til planen:

- Lysarmaturer i kryss og ved avkjørsel må byttes til LED.
- Det må legges inn friskt mot kryss.
- GS-veg markeres med nedfelt kantstein langs avkjørsler til 148/136 og 148/239 for å markere hva som er gs-areal (stein settes i formålsgrense).
- Privat overvann kobles direkte til kommunalt nett (ikke via overvannsledning tilhørende vei).
- Det må være sandfangsluk på hver side av stikkrenne ved pel 23.
- Det må sikres at overvann ikke renner inn på privat eiendom (gjørne med terrengtilpasning mot grøft). Tenker spesielt på 148/29,72, ved pel 15-25.
- Det må innhentes avtaler om plassering av grøft og sluker på privat areal. Avtaler må tinglyses før ferdigstillelse av veien.
- Forutsetter at VA-tilkobling godkjennes via rørleggermelding.

Oppdaterte planer sendes inn for ny gjennomgang og godkjenning.

Med hilsen

Berit Thuestad
avdelingsingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

