

RØRLEGGERANE AS
Att: Hausken Roy Terje
Svehaugstemmen 6
5535 HAUGESUND

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
XJOV5476	GID 135/4	2023/2901	Kevin Kvilhaug	Kopervik, 29.03.23

Mangel ved søknad om utslippstillatelse

Det er registrert mangler ved søknad om utslippstillatelse for eiendom 135/4 - Sæbøvegen 70.

Følgende mangler:

Det må monteres slamsikring etter minirensanlegget før utslippet går ut i sjø.

Innstalling av minirensanlegg er et søknadspliktig tiltak etter plan- og (pbl) § 20-2.

Dere kan ikke påbegynne arbeidet før det er gitt både utslippstillatelse og byggetillatelse.

Ettersom eiendommen også befinner seg innenfor 100-metersbeltet langs sjøen anbefaler vi at dere tar kontakt med byggesaksbehandler for å avklare om det må søkes dispensasjon fra pbl § 1-8.

Med hilsen

Kevin Kvilhaug
Saksbehandler

Epost:
kekv@karmoy.kommune.no

Telefon:
94834606

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Hausken Reidar	Sæbøvegen 70	4260	Torvastad

