

Karmøy Kommune Høydebasseng Arareier

Innhold

Beskrivelse

Prosedyre

Dato

Kvalifikasjonskrav

Krav

Kriterier

Produkter

Vilkår

CPV koder

Filer

Kunngjøringskjema



Beskrivelse
Beskrivelse

I samsvar med Karmøy kommunes "Hovedplan for drikke vann 2020 - 2027" skal volumet i høydebassenget på Arareir dubleres. Dette gjøres ved å bygge et nytt tilsvarende basseng ved siden av eksisterende basseng. Byggeplassen har tilkomst fra RV 47 - Vestre Karmøyveg / Aureivegen. Bassenget føres opp i betong med en innvendig diameter på 23 meter og en total høyde på 16 meter.

Beskrivelse av oppgaven

Høydebassenget fundamenteres på undersprengt fjell/sprengsteinsfylling. Bunn i bassenget utføres som en fundamentplate med forsterkninger i underkant plate, under vegger og søyler. Videre er det forutsatt at bassengvegger utføres ved glidestøp uten støpeskjøter.

Vegger etterspennes, hvor prosjektering av spennarmering inngår i anbudet.

Takkonstruksjonen utføres med et prefabrikkert søyle-/dragersystem med dekkekonstruksjon av prefabrikkerte forskalingselementer, hvor påstøp legges med fall. Takkonstruksjonen tekkes med membran. For tilkomst til tak etableres utvendig stige, luke i tak og innvendig stige for tilkomst inn i tanken. Alle rørgjennomføringer i vegg og bunnplate skal være vanntette.

Det skal bygges et ventilhus i tilknytning til tanken. Rørledninger mellom tank og ventilhus føres gjennom vegg og bunnplate med tette gjennomføringer.

I ventilhus monteres alt rørteknisk utstyr samt automatikk for styring av anlegget.

All levering og montering av EL- og automatikk inngår i anbudet, men disse arbeidene kan bli trukket ut av den endelige leveransen.

Versjonsendringer

Versjon	Status	Dato	Beskrivelse	Kontakt
1	Publisert	30.03.2023 14.42		Johannes Thaulé

Prosedyre
Dato

Publiseringsdato
30.03.2023 16.04

Slutt dato
15.05.2023 12.00

Vedståelsesfrist i måneder
4



<p>Kvalifikasjonskrav</p> <p>Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister</p>
<p>Firmaattest</p> <p>Tilbyder skal dokumentere sin organisatoriske stilling gjennom firmaattest. Tilbyder skal vedlegge attest for betalt merverdiavgift og skatteattest. Attestene skal være utsendt på Skattedirektoratets, eller annen blankett som gir de samme opplysningene. Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp.</p>
<p>Eventuelle minstekrav</p> <p>Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister</p>
<p>Økonomisk og finansiell kapasitet</p>
<p>Kredittverdighet</p> <p>Leverandør skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre kontrakten, herunder kredittverdig (kredittrating A), eller på annen måte dokumenterer tilfredsstillende økonomisk kapasitet. Oppdragsgiver innhenter oppdatert kredittscore hos Bisnode/Dun & Bradstreet. Dersom leverandør ikke oppfyller ovenfor nevnte krav, kan annen dokumentasjon som oppdragsgiver finner egnet til å dokumentere økonomisk og finansiell kapasitet aksepteres, som f.eks morselskapsgaranti eller annen garanti/sikkerhet.</p>
<p>Skatteattest</p> <p>Tilbyder skal ha ordnede forhold med hensyn til skatte- og avgiftsinnbetaling. Dokumentasjonskrav: Attest for innbetalt skatt og avgifter. Attesten skal vedlegges anbudet og skal ikke være eldre enn 6 måneder.</p>
<p>Tilbyders siste årsregnskap</p> <p>Tilbyders siste 3 tilgjengelige årsregnskap skal vedlegges tilbudet.</p>
<p>Tekniske og faglige kvalifikasjoner</p>
<p>Relevant erfaring</p> <p>Det kreves at tilbyder har betydelig erfaring fra tilsvarende oppdrag. Med tilsvarende oppdrag menes blant annet: - betong- og forskalingsarbeider på større konstruksjoner - montering og drift av glid - montering av vannarmatur større eller lik 300 mm - sveising av PE-ledning større eller lik 450 mm Dy Tilbyder skal oppgi foretakets relevante leveranser innen de arbeider forespørselen omfatter for de siste 5 årene, inkludert omfang, deres verdi, tidspunkt og oppdragsgiver. Referanseprosjekter skal oppgis med telefon og e-postadresse til aktuell tiltakshaver. Tilbydere som støtter seg på andre foretak skal vedlegge tilsvarende dokumentasjon fra disse foretakene.</p>
<p>Andre kvalifikasjonskrav</p>
<p>System for kvalitetssikring</p> <p>Det kreves sertifisering etter ISO 9001 eller tilsvarende.</p>



Krav		
Nivå	Krav	Kun informasjon
1	Generell tekst	Ja
	<p>Dette er minstekrav som skal oppfylles. Minstekravene inngår ikke som en del av evalueringen av tilbudet. Tilbyder som ikke oppfyller minstekrav vil bli avvist. Kravene skal besvares med "Dekker krav / Dekker ikke krav". Det er på enkelte krav mulighet for å skrive inn utfyllende informasjon og/eller legge ved dokumenter.</p>	
2	ADK-sertifikat	Svar påkrevd
	<p>Det stilles krav til ADK-sertifikat. Minst en person på hvert grøftelag ska ha ADK-sertifikat eller tilsvarende. Det skal til enhver tid være personell med ADK-sertifikat tilstedet under rørarbeidene.</p>	
3	Sladdet tilbud	Svar påkrevd
	<p>Det skal vedlegges et sladdet tilbud som et tillegg til selve tilbudet.</p>	
4	Tilbudt personell	Svar påkrevd
	<p>Tilbudt personell skal være bidragsytende i arbeidene under hele anleggsperioden. Det kan gjøres unntak fra dette kravet ved avgang som ikke er under entreprenørens kontroll. Eventuell utskifting av personell skal godkjennes av byggherre.</p>	
5	Regler mot sosial dumping	Svar påkrevd
	<p>Karmøy kommunestyre har i møte den 01.11.05, sak nr. 0076/05 fattet følgende vedtak som skal etterleves for gjeldende arbeider:</p> <p>"Tilbyder skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos undertilbyder ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariff-avtaler, regulativ eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder for ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Tilbyder skal på oppfordring legge frem dokumentasjon om lønns- og arbeidsvilkår til de ansatte. Alle avtaler til-byder inngår som innebærer arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende forutsetninger."</p> <p>Dersom tilbyder ikke etterlever disse pliktene, har kommunen rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er blitt ordnet. Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare ca. 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren."</p> <p>Det må påregnes at nevnte dokumentasjon vil bli krevd framlagt og at kontrakt ikke vil bli inngått med mindre dokumentasjonen legges fram og tilfredsstillende krav som er gitt.</p>	
6	Språk	Svar påkrevd
	<p>Minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag skal forstå og gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget.</p>	
7	Anleggsmaskiner	Svar påkrevd
	<p>Det vises til arbeidstilsynets forskrifter "Gravemaskiner". Alle anleggsmaskiner skal godkjennes av autorisert verksted en gang pr. år. Tilbyder må framlegge dokumentasjon.</p>	
8	Motstrid i kontraktsdokumenter	Svar påkrevd
	<p>Jfr, NS8405, pkt. 3.2 Beskrivelse gjelder foran tegninger. Spesielle bestemmelser gjelder foran generelle.</p>	
9	Tidsbegrenset sprengning	Svar påkrevd
	<p>På grunn av sårbar fauna i området, vil det ikke være tillatt å foreta verken sprengning eller pigging av fjell i perioden 1.2 - 31.8.</p>	
10	Aureivegen klassifisering	Svar påkrevd
	<p>Aureivegen er i dag klassifert Bk. 8/32, det vil bli omsøkt klassifisering Bk. 10/50 for dette prosjektet.</p>	

Kriterier

Evalueringmetode

Ingen evaluering i Mercells system



Produkter						
Kategori	Beskrivelse	Leveringsdato	Est. stk.kostnad	Mengde	Enhet	Sum
Pris	Avgiftspliktig tilbudssum		0,00	1,00		0,00
Total sum						0,00

*Merk:Mer info er tilgjengelig i Mercell portalen

Vilkår
Four eyes opening Nei
Elektronisk signatur Ja
Land Norge
NUTS NO0A1 Rogaland
Valuta NOK
Parallele tilbud Nei

CPV koder		
Orginal kode	Beskrivelse	Primær
45000000	Bygge- og anleggsvirksomhet	
45232153	Bygge- og anleggsarbeider i forbindelse med vanntårn	*
45262300	Betongarbeid	
45332200	VA-installasjoner	

Filer			
Filnavn	Beskrivelse	Versjon	Endret dato
Tegningsliste Høydebasseng Arareir.pdf		1	24.03.2023 12.24
Innmålingsinstruks.pdf		1	24.03.2023 12.30
Mal_Kumkort.xls		1	24.03.2023 12.30
NORMTEGNINGER.zip		1	24.03.2023 12.30
Spesifikasjon innmålingsfil.pdf		1	24.03.2023 12.30
Vedlegg 1 - CV og referanser på tilbud personell.docx		1	24.03.2023 12.30
Vedlegg 2 - Forpliktelseserklæring.docx		1	24.03.2023 12.30
RIB-tegninger.zip		1	24.03.2023 12.31
VA-tegninger.zip		1	24.03.2023 12.31
Ingeniørgeologisk notat Arareir (1).pdf		1	24.03.2023 12.33
Masseoppsett Høydebasseng Arareir.gab		1	30.03.2023 12.28
Masseoppsett Høydebasseng Arareir.xml		1	30.03.2023 12.28
Masseoppsett Høydebasseng Arareir (2).pdf		1	30.03.2023 12.28
SHA-plan.docx		1	30.03.2023 14.34



Dokumenter		
Navn	Beskrivelse	Endret dato
Konkurransesgrunnlag		30.03.2023 11.32
Kontraktutkast - NS 8405		25.11.2022 09.40

*Merk:Dokumenter inkludert i forespørselen

Kunngjørings skjema
*Merk:Ikke med på forespørsel PDF,men tilgjengelig på separat PDF

