



Saksbehandler: Elin Vikene

Kommunedirektør/rådmann: Øystein Hagerup

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
011/23	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	18.04.2023

Tilgjengelighet på Karmøy rådhus for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Forslag til vedtak:

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne viser til befaringen råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne hadde på Karmøy rådhus 11.03.2014. Det ble da utarbeidet en liste med 23 forbedringspunkter for bedre tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Det vises også til notat av 24.01.2023 fra avdelingen for samferdsel og utemiljø om universell utforming ved Karmøy rådhus – uteområder, parkering, trapper og belysning.

Gjennomgangen av tilgjengeligheten på Karmøy rådhus per april 2023 viser at det er tatt tak i flere av punktene etter befaringen i 2014 og tar dette til etterretning.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 18.04.2023:

Behandling:

Stangeland og Bringedal foreslo følgende:

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne takker for hurtig, positivt svar på henvendelsen om uteområder, parkering, trapper og belysning. Videre ønsker de en dialog i møtet 02.05.2023 vedrørende HC-parkering og ønsker at nyansatt sektorsjef for samferdsel og utemiljø og/eller konsulent på kommunale veger deltar i møtet.

Innstillingen med Stangeland og Bringedals forslag enstemmig vedtatt.

RFM- 011/23 Vedtak:

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne viser til befaringen råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne hadde på Karmøy rådhus 11.03.2014. Det ble da utarbeidet en liste med 23 forbedringspunkter for bedre tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Det vises også til notat av 24.01.2023 fra avdelingen for samferdsel og utemiljø om universell utforming ved Karmøy rådhus – uteområder, parkering, trapper og belysning. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne takker for hurtig, positivt svar på henvendelsen om uteområder, parkering, trapper og belysning. Videre ønsker de en dialog i møtet 02.05.2023 vedrørende HC-parkering og ønsker at nyansatt sektorsjef for samferdsel og utemiljø og/eller konsulent på kommunale veger deltar i møtet.

Gjennomgangen av tilgjengeligheten på Karmøy rådhus per april 2023 viser at det er tatt tak i flere av punktene etter befaringen i 2014 og tar dette til etterretning.

Saksutredning

Rådet gjennomgår punktene fra befaringen på rådhuset 11.03.2014 og notatet fra avdeling for samferdsel og utemiljø 24.01.2023.

Nedenfor er punktene fra befaringen ført opp og det kan eventuelt settes inn kommentarer under hvert punkt.

Fra møtet i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne den 11.03.2014, saksnr 9/14:

Enstemmig vedtak:

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil påpeke følgende etter befaringsav tilgjengeligheten på Karmøy rådhus den 11.03.2014:

1. Dårlige parkeringsforhold, for lang avstand for bevegelseshemmede som ikke bruker rullestol.
2. Personalinngang mot sør burde være tilgjengelig for bevegelseshemmede da det er tungvindt å gå rundt rådhuset til hovedinngangen. Kunne vært ringeklokke/stor plakat om mulighet for å ringe for assistanse/få åpnet døren og opplyse at servicetorget er en etasje opp.
3. Manglende/dårlig skilting generelt på rådhuset for synshemmede, burde vært taktile.
4. Døråpner ved hovedutgangen, som brukes når en skal ut av rådhuset på kveldstid, er vanskelig tilgjengelig og oftest dekket av bakerikorger, paller etc.
5. Manglende ledelinjer, burde som et minstekrav være ledelinjer fra hovedinngangen til servicetorget.
6. Heisknapp for høyt plassert.
7. Knappene inne i heisen for høyt plassert.
8. HC-toalett må skiltes fra foajeen.
9. Servicetorget har alt for høy skranke.
10. Teleslyngen i servicetorget er ikke i bruk/usikkerhet om den virker.
11. Trappene mangler kantmarkering.
12. For lite lys i hovedtrappen.
13. Møterom mangler teleslynge og høytaleranlegg (unntatt kommunestyresalen hvor der er teleslynge, men den fungerer ikke optimalt og muligens ikke alltid påskrudd)

14. Publikums-PC alt for høyt plassert. Sett inn lavere bord med PC eller iPad i låsbart stativ.

15. Stemplingsur for ansatte og adgangskortautomater er generelt for høyt plassert.

16. Døråpnere generelt for høyt plassert (de som er i rett høyde er de som er plassert under adgangskortautomatene).

17. Mangler døråpner i underetasjen på dør inn til gang før HC-toalett og på selve toalettdøren.

18. Feil skilting ved dør inn til HC-toalett i 1. etasje, glassdør inn til gang som åpner seg når en trykker på «Døråpner» ved siden av toalettdøren. Det burde også vært døråpner på toalettdøren.

19. Det burde være HC-toalett i hver etasje og de eksisterende må endres slik:

- Varslingssnorer må virke og ligge langs gulvet på begge sider i tilfelle fall på gulvet
- Såpedispensere må senkes
- Papirdispensere må senkes
- 2 stoler var plassert inne på HC-toalettet i underetasjen, minst en må fjernes
- Ved evt laging av nytt toalett må det være stor nok radius til å snu elektrisk rullestol

20. Vanskelig både å høre og se i formannskapssalen da det er langt fra bordet fram til lerret og ikke teleslynge eller høytalere på bordet.

21. Dårlig teleslynge i kommunestyresalen.

22. Alle må kunne benytte seg av samme talerstolen i kommunestyresalen og den må være hev- og senkbar enten den er plassert nedenfor podiet eller med rampe opp til podiet. Podiet burde være tilgjengelig også for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

23. Det er plassert stoler alt for nærme døren inn til kommunestyresalen.

Vedlegg:

Tilgjengelighet på Karmøy rådhus - 2014

Notat av 24.01.2023 - Universell utforming ved Karmøy rådhus - uteområder, parkering, trapper og belysning

RFM Notat 24.01.2023 Universell tilpasning, skisse, utvendig Rådhuset