



AS Karmøy Rådhus v/ordfører Aase Simonsen
Rådmann
Teknisk sjef

Dato: 12.03.2014
Saksbeh: Elin Vikene
Saksnr: 14/863-3
Løpenr: 10909/14
Arkivkode: 668
Deres ref:

MELDING OM POLITISK VEDTAK - TILGJENGELIGHET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE PÅ KARMØY RÅDHUS

Fra møtet i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne den 11.03.2014, saksnr 9/14.

Enstemmig vedtak:

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil påpeke følgende etter befaring av tilgjengeligheten på Karmøy rådhus den 11.03.2014:

1. **Dårlige parkeringsforhold, for lang avstand for bevegelseshemmede som ikke bruker rullestol.**
2. **Personalinngang mot sør burde være tilgjengelig for bevegelseshemmede da det er tungvindt å gå rundt rådhuset til hovedinngangen. Kunne vært ringeklokke/stor plakat om mulighet for å ringe for assistanse/få åpnet døren og opplyse at servicetorget er en etasje opp.**
3. **Manglende/dårlig skilting generelt på rådhuset for synshemmede, burde vært taktile.**
4. **Døråpner ved hovedutgangen, som brukes når en skal ut av rådhuset på kveldstid, er vanskelig tilgjengelig og oftest dekket av bakerikorger, paller etc.**
5. **Manglende ledelinjer, burde som et minstekrav være ledelinjer fra hovedinngangen til servicetorget.**
6. **Heisknapp for høyt plassert.**
7. **Knappene inne i heisen for høyt plassert.**
8. **HC-toalett må skiltes fra foajeen.**
9. **Servicetorget har alt for høy skranke.**
10. **Teleslyngen i servicetorget er ikke i bruk/usikkerhet om den virker.**
11. **Trappene mangler kantmarkering.**
12. **For lite lys i hovedtrappen.**
13. **Møterom mangler teleslynge og høytaleranlegg (unntatt kommunestyresalen hvor der er teleslynge, men den fungerer ikke optimalt og muligens ikke alltid påskrudd)**
14. **Publikums-PC alt for høyt plassert. Sett inn lavere bord med PC eller iPad i låsbart stativ.**
15. **Stemplingsur for ansatte og adgangskortautomater er generelt for høyt plassert.**
16. **Døråpnere generelt for høyt plassert (de som er i rett høyde er de som er plassert under adgangskortautomatene).**



17. Mangler døråpner i underetasjen på dør inn til gang før HC-toalett og på selve toalettdøren.
18. Feil skilting ved dør inn til HC-toalett i 1. etasje, glassdør inn til gang som åpner seg når en trykker på «Døråpner» ved siden av toalettdøren. Det burde også vært døråpner på toalettdøren.
19. Det burde være HC-toalett i hver etasje og de eksisterende må endres slik:
 - Varslingssnorer må virke og ligge langs gulvet på begge sider i tilfelle fall på gulvet
 - Såpedispensere må senkes
 - Papirdispensere må senkes
 - 2 stoler var plassert inne på HC-toalettet i underetasjen, minst en må fjernes
 - Ved evt lagning av nytt toalett må det være stor nok radius til å snu elektrisk rullestol
20. Vanskelig både å høre og se i formannskapssalen da det er langt fra bordet fram til lerret og ikke teleslynge eller høytalere på bordet.
21. Dårlig teleslynge i kommunestyresalen.
22. Alle må kunne benytte seg av samme talerstolen i kommunestyresalen og den må være hev- og senkbar enten den er plassert nedenfor podiet eller med rampe opp til podiet. Podiet burde være tilgjengelig også for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
23. Det er plassert stoler alt for nærme døren inn til kommunestyresalen.

Dersom ordfører, rådmannen og teknisk sjef eller andre ønsker en ny befaring med rådet og/eller rådgiving bes det om snarlig tilbakemelding om dette.

Rett utskrift:

Elin Vikene
sekr.

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

**AS Karmøy rådhus
Rådhuset
4250 KOPERVIK**

Kopervik, den 18. mars 2014.

Karmøy kommune
Sentraladministrasjonen
v/Elin Vikene

**MELDING OM POLITISK VEDTAK – TILGJENGELIGHET FOR MENNESKER
MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE PÅ KARMØY RÅDHUS**

Vi har mottatt utskrift av vedtak som rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne fattet i sak 9/14 den 11.03. 2014.

Vaktmester vil i samarbeid med teknisk etat og evt andre, se på hva som er mulig å få gjennomført så raskt som mulig innenfor vedtatt budsjett. Det vil bli gitt en tilbakemelding på de punktene som vil ta lengre tid, kreve planlegging og egen finansiering.

Med hilsen

Torleif Vaage
Forretningsfører
AS Karmøy rådhus