



KARMØY KOMMUNE

Roald Rykkje

Eidetoppen 24

4250 Kopervik

Dato: 12.04.2023

Dokumentnummer: 23/14-130

Deres referanse:

Saksbehandler: Karl Inge Stumo

## Gnr. 68, bnr. 365 - Spørsmål vedr. solcelleanlegg

Solcellepanel montert flatt på vegg eller tak på enebolig med 4meter eller mer til grense anses unntatt søknadsplikt jf SAK:

### **Dette følger av SAK §4-1-4**

*Solenergianlegg, som solcelle- og solfangeranlegg, er å anse som bygningsteknisk installasjon og er søknadspliktig etter pbl. § 20-1 bokstav f. **Installering og endring av solenergianlegg i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle, vurderes som en enkel installasjon og er unntatt fra kravet om søknadsplikt.***

Med hilsen

Karl Inge Stumo  
saksbehandler

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*