

O.HANSEN & SØNNER A/S  
Att: Hansen Kay  
Karmøy Industripark Hydrovegen 160  
4265 HÅVIK

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
VPLO6871	GID 83/32	2023/3445	Oddmund Røkke	Kopervik, 14.04.23

#### Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 83/32 - Visnesvegen 65 er godkjent med følgende krav til utførelse.

**Godkjenning av på slipp til kommunal ledning**  
**Stakepunkt, stoppekran monteres forskriftsmessig**  
**Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og avsette plass til vannmåler.**  
**Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.**  
**Tilstrekkelig isolering godkjennes.**

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke  
Saksbehandler

Epost:  
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:  
95808189

#### Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Grinde Line Merethe	Visnesvegen 33	4262	Avaldsnes

