

SYMBOLFORKLARING
Branncellebegrensede konstruksjoner

 EI 30 [B 30]

 EI 60 [B 60]

 EI 90 A2-s1, d0 [A 90]

Dører

EI₂ 30-S_a

EI₂ 30-CS_a

EI₂ 60-S_a

EI₂ 60-CS_a

EI₂ 90-CS_a


Rømning

Rømningsretning

Rømningsvei

Sjakter

Sjakter branntettes i dekket eller utføres som egen branncelle.

1	oppdater tegningsgrunnlag				02.02.2023	TIL
Rev.No.	Kommentar / Merknad				Dato	Sign.
For oversikt over og beskrivelse av branntekniske ytelser se brannkonsept						
		Prosjekt	2021189	Brannstasjon Raglamyr		
		Utarbeidet av	TIL	Dato	Godkjent av	Dato
				04.11.2022	LOS	08.11.2022
		Branntegning 3.etg				
		Tegningsnummer	Arkstrørrelse	Revisjon	Ark	Skalering
F-71-003	A3	0	1/1	1:350		