

C-5c

Nabosvar:

Ref. søkt tiltak på 11/135 naust.

Dato 13.04.2023


Viser til at jeg har mottatt en nabomerknad fra eier på 11/3 vedr. noen spørsmål om byggets plassering og brannsikring.

Som svar på dette så viser jeg til at bygget/naustet er under 50 m² BYA, ikke over 5m på møne, da med uberegnbart loft, og plassert minimum 1m fra grense. Det betyr at det ikke er krav til brannsikring eller annet på bygget. Det samme gjelder vedr. nabo sin frykt for snøfall inn på sin eiendom.

Om nabo skal bygge på sin tomt så er det samme regelverk som gjelder for en evt. byggesak på deres eiendom.

Dette som svar på nabomerknad fra eier på 11/3.

Med vennlig hilsen



.....

Eier av 11/135