



# Karmøy kommune

## Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid


Referansenummer: CPXN5802 Saksnummer: 2023/2986

### Foretak

 RISA AS AVD HAUGESUND  
Org.nr: 971818492  
Husøyvegen 35  
4262 AVALDSNES

 **Kontakt**  
Jon Erlend Sørhaug

 **Telefon**  
93015537

 **Mobil**  
93015537

 **Epost**  
jon.erlend.sorhaug@risa.no

### Kontaktperson


 Tveit Magnus

 **Telefon**  
41306289


 **Telefon**  
41306289

 **Epost**  
magnus.veivag@risa.no


### Eiendomsdetaljer

 **Adresse**  
Øvre Eidevegen 135


 **Gårds- og bruksnummer**  
71/1

 **Andre opplysninger**  
Det er lagt ut 3 stikk. Alt er koblet på

 **Bygningsnummer**  
11884059

 **Bolignummer**  
H0101

### Eier/tiltakshaver

 Madsen Jakob Magne  
Henrik Ibsens Gate 25 A  
5529 Haugesund  
NORGE

 **Epost**  
-


 **Telefon**  
-


 **Mobil**  
-


### Arbeid utført

 **Type tiltak**  
Ny tilkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg

 **Bygningstype**  
Bolig

 **Beskrivelse av tiltaket**  
Det er lagt ut tre ledninger. Alle er koblet på.

 **Type arbeid**  
Vann, utvendig  
Spillvann, utvendig  
Overvann, utvendig

 **Tiltakets planlagte varighet**  
Oppstartsdato  
27.02.2023

**Ferdigdato**  
08.03.2023

## Beskrivelse av stikkledninger

---



### Vann

Kobles til ledning av type VL PE100 på 75 mm med tilkoblingstype ANB



### Spillvann

Kobles til ledning av type SP PVC på 160 mm med tilkoblingstype GRR



### Overvann

Kobles til ledning av type OV BET på 200 mm med tilkoblingstype GRR

## Utvendig utstyr

---



### Anboring

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm , Eier: Privat (bygningseier)



### Gren

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm , Eier: Privat (bygningseier)



### Overvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid , Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm , Eier: Privat (bygningseier)



### Spillvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid , Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm , Eier: Privat (bygningseier)



### Vannledning

Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. høy dens , Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm , Eier: Privat (bygningseier)

# Skisse



Generert skisse



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.




SOSI-fil

## Vedlegg til ferdigmelding

---

 Filer (0)


-

 Andre opplysninger

-

## Ferdigstilling

---

 Ferdigstillingsdato  
17.04.2023

 Tilleggsopplysninger

-