

Karmøy kommune

Melding om utført vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: UDKW8925

Foretak

-  BIRKELAND AS
Org.nr: 996662292
Førresdalen 131
5563 FØRRESFJORDEN
-  **Kontakt**
Helge Mundal
-  **Telefon**
90796109
-  **Mobil**
90796109
-  **Epost**
post@birkelandmaskin.no

Kontaktperson

-  Huus Kjell
-  **Telefon**
91194601
-  **Telefon**
91194601
-  **Epost**
ks.huus@birkeland.no

Eiendomsdetaljer

-  **Adresse**
Vestre Karmøyveg 203
-  **Bygningsnummer**
9377743
-  **Bolignummer**
H0101
-  **Andre opplysninger**
Nytt VA stikk for avløpsledninger i forbindelse med ny VA grøft over Heiå.

Tiltakshaver

-  KARMØY KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 940791901
Statsråd Vinjes gate 25
-  **Telefon**
-
-  **Mobil**
-
-  **Epost**
-

Arbeid utført

-  **Type tiltak**
Annet
-  **Bygningstype**
Bolig
-  **Beskrivelse av tiltaket**
Nye vann og avløpsledninger. Både spillvann, overvann og vannledning er oppgradert til større dimensjon etter ønske fra eier.
-  **Type arbeid**
Vann, utvendig
Spillvann, utvendig
Overvann, utvendig

Utvendig utstyr



Overvannsledning

Dimensjon: 160 mm, Materiale: Polyvinylklorid PVC, Målemetode XY: GNSS Fasemåling RTK 96, Nøyaktighet XY: 3 cm, Anleggsår: 2023



Spillvannsledning

Dimensjon: 160 mm, Materiale: Polyvinylklorid PVC, Målemetode XY: GNSS Fasemåling RTK 96, Nøyaktighet XY: 3 cm, Anleggsår: 2023




Vannledning

Dimensjon: 50 mm, Materiale: Polyet. høy dens PE100, Målemetode XY: GNSS Fasemåling RTK 96, Nøyaktighet XY: 3 cm, Anleggsår: 2023



Generert skisse



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.



SOSI-fil

Ferdigstilling

 Ferdigstillingsdato
17.04.2023

 Tilleggsopplysninger
-

Vedlegg

 Filer (0)
-

 Andre opplysninger
-