

Fra Johannes Thaule (Karmøy Kommune)  
Til Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen  
Dato 19.04.2023 07.49.22  
Emne Byggestrøm

På anbudsbeferingen ble det stilt spørsmål hvorvidt det er tilstrekkelig kapasitet på strømforsyningen som i dag er på Arareir. Vi har undersøkt dette og kan gi følgende tilleggsopplysning:

Dagens kapasitet til byggestrøm er begrenset, dvs. at dersom det skal has ut stort mer enn til brakker må det etableres byggestrømsskap tilknyttet trafo ved Aureivatn.

Kabelen som skal legges kan benyttes til byggestrøm og kobles over til permanent opplegg etterpå. Denne er beskrevet som minimum 150 mm<sup>2</sup> Al.

Entreprenøren sin elektroleverandør må vurdere kapasitet på denne i forhold til behovet for byggestrøm. Det er evt. opp til entreprenøren å oppdimensjonere eller legge midlertidig kabel ved behov.