



OPPDRAK ID #KAH9577

JTR Gruppen
tlf: 976 35 530
www.jtrgruppen.no
post@jtrgruppen.no

Rapport

Rørinspeksjon

Utført 2023-04-11

Lokasjon Vestre Karmøyveg 195, Sævelandsvik

Kunde Birkeland AS

Kontakt Kjartan

Epost ks.huus@birkeland.no

Telefon

Merking

Operatør Kevin André Håland

Til stede Rune

Bilder [Last ned bilder fra rapporten \(https://admin.zapit.no/report/1cd94947-92de-483b-be11-af9cca7e574c/zipperedImages\)](https://admin.zapit.no/report/1cd94947-92de-483b-be11-af9cca7e574c/zipperedImages)

Vedlegg [Vestre Karmøyveg 195.docx \(https://admin.zapit.no/report/1cd94947-92de-483b-be11-af9cca7e574c/media/attachment/5ee12f14a495215e8f7474315caa95dcae5e3f2b.docx\)](https://admin.zapit.no/report/1cd94947-92de-483b-be11-af9cca7e574c/media/attachment/5ee12f14a495215e8f7474315caa95dcae5e3f2b.docx)

Beskrivelse

Inspeksjon av stikk

Innhold:





[Stikk i grøft](#)
[Septiktank](#)



Stikk i grøft

Dato 2023-04-11	Oppdragsgiver Birkeland AS	Kontakt Kjartan	Operatør Kevin André Håland	Adresse Vestre Karmøyveg 195, Sævelandsvik	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra Stikk i grøft	Til septiktank	Retning Motstrøms			
Dimensjon 110	Material Plast	Værtype Opphold	Rørtype Spillvann	Forarbeid Rengjort	Kameratype Solo Pro

Anmerkning
Forskjøvet skjøt på 3,6 meter. Står vann på strekket


1:743	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Stikk i grøft		
	3,60m	FS4-L	Forskjøvet skjøt, Gradering 4, Retning: Langsgående, Kl 12-12	4	
	5,20m	VN2-5-15%	Vannivå, Gradering 2	2	
	14,20m	RE-KL03	Retningsendring, Kl 3		
	19,00m	RE-KL03	Retningsendring, Kl 3		
	22,60m	IF	Inspeksjon fullført ved septiktank		

Sammendrag

Foto fra Stikk i grøft



SI 0,00m Stikk i grøft



fra stikk i grøft mot vestre
karmøyveg 195
110mm plast sp

3.61m

09:36:58 11-APR-2023

FS3,60m Forskjøvet skjot, Gradering 4, Retning: Langsgående, KI 12-12




fra stikk i grøft mot vestre
karmøyveg 195
110mm plast sp


5.19m

09:37:08 11-APR-2023

VN 5,20m Vannivå, Gradering 2




22,6 meter



Septiktank



Dato 2023-04-11	Oppdragsgiver Birkeland AS	Kontakt Kjartan	Operatør Kevin André Håland	Adresse Vestre Karmøyveg 195, Sævelandsvik	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra Septiktank	Til hus	Retning Motstrøms			
Dimensjon 110	Material Plast	Værtype Opphold	Rørtype Spillvann	Forarbeid Rengjort	Kameratype Solo Pro

Anmerkning
Ingen bemerkelser

1:158	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Septiktank		
	2,70m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikeret, K12		
	4,10m	IF	Inspeksjon fullført ved bend opp		

Sammendrag

Foto fra Septiktank



[Klikk her for å laste ned videofilen "Vestre_Karm_yveg_195.avi"](https://admin.zapit.no/report/1cd94947-92de-483b-be11-af9cca7e574c/media/videodownload/80c8dd0db73b212e4128afe19135b35803c59be1.avi/Vestre_Karm_yveg_195.avi) (https://admin.zapit.no/report/1cd94947-92de-483b-be11-af9cca7e574c/media/videodownload/80c8dd0db73b212e4128afe19135b35803c59be1.avi/Vestre_Karm_yveg_195.avi)