

Tilleggsinformasjon 19.04.23 – Elektro – Ny gjenvinningsstasjon

Spørsmål 1:

Hvor er område 02 for GE2? ref. tegning E-10-UH-74-01-2022

Svar 1: Oversikten ble laget før prosjektet ble omgjort til totalentreprise. Da var område 02 grunnarbeidet under nybygget. Dette skal altså inkluderes i tilbudet til ny gjenvinningsstasjon og leveres av TE.

Spørsmål 2:

Leverer grunnentreprenør alt av utendørs-belysning, trekkerør og jording utenfor den rødsteplade linjen i GE1?

Svar 2:

Grunnentreprenør leverer kun lysmasfundament og trekkerør mellom disse. TE skal medta lysmaster og kabel. TE skal medta jording for nybygg, takoverbygg, hydrofor og vaskebygg.

Spørsmål 3:

Blir kabel for strømtilførsel til "måle og reguleringsstasjon" levert av grunnentreprise, slik et elektro i hovedentreprise kun skal trekke inn i begge ender?

Svar 3:

BH leverer kabel, TE skal koble i trekke inn og koble opp i begge ender.

Spørsmål 4:

Blir kabel for strømtilførsel til slamhall levert av grunnentreprise, slik et elektro i hovedentreprise kun skal trekke inn i begge ender?

Svar 4:

Det skal ikke etableres ny kabel til slamhall.

Spørsmål 5:

Blir kabel for strømtilførsel til vaskebygg levert av grunnentreprise, slik et elektro i hovedentreprise kun skal trekke inn i begge ender?

Svar 5:

TE skal levere og trekke kabel mellom slamhall og vaskebygg.

Spørsmål 6:

Skal elektro på totalentreprise levere kabel til lysmaster utenfor entreprisegrensen

Svar 6:

Ja, TE skal levere kabel og lysmaster til hele anlegget.