

Karmøy kommune
Teknisk etat
4250 Kopervik

Åkrehamn 19. april 2023

Miljøsaneringsplan rivning av hoved et grødekors bygg Åkra.gbnr 15/1510

Hoved etasje i bygget er totalskadet av brann, og det er nødvendig å rive etasjen til betongdekke som skiller fra under etasje.

Eksisterende bygg er oppført i tre som isolert reisvert.

Yttertak er tekket med betongstein.

Innvendig er bygget isolert, og platet med treplater.

Gipsbaserte lydplater er benyttet som himling i yttertak innvendig.

Etter gjennomgang er det ikke funnet produkter med fare for helse eller ytre miljø. Alle fraksjoner vil bli levert til godkjent deponi, og det vil bli utarbeidet avfallsplan med sluttrapport før ferdigattest.

- Takstein benyttes som fyllmasse.
- Alt treverk leveres godkjent deponi.
- EE avfall separeres fra bygningen, og leveres godkjent deponi.
- Papp og plast leveres godkjent deponi.
- Vinduer tas ut og leveres godkjent deponi.
- Eventuelt stål i konstruksjon leveres til gjenbruk.
- Isolasjon i yttervegg og yttertak leveres godkjent deponi.

Med vennlig hilsen
Rasmussen Bygg

Ronny Tangen
99493868