



FORUTSETNINGER:

- Det monteres ledesystem etter gjeldende regelverk.
- Det er brannslange dekning på hele arealet iht. NS-EN 671-1
- Det monteres fulledekkende brannalarmanlegg kategori: 2

Branntekniske tegninger må ses i sammenheng med brannteknisk konsept.

TEGNFORKLARING

- Branncelle EI60
- EI30S Dør/vindu med brannklasse
- Rømningsretning
- Rømningsstrasé
- Rømningsvei
- Mangel-merknad
- Angrepsvei brannvesen

REVISJON BESKRIVELSE:				TEGN	DATO	KONTR.	REV.
BYGG:	Padel og vaskehall	TEGN:	03.02.23	MV	03.02.23		
	Prosjekteringstegning brann	PROSJ. NR.:	231149		MÅLSTOKK:	1:125	
	1.Etasje	FORMAT:			A1		
FIRESAFE / FIRESAFE CONSULTING <small>Karalveien 105A, 5080 BERGEN Tlf: 55 19 55 30 / 00110 firmapost@firesafe.no www.firesafe.no</small>				TEGN. NR.:	231149F01	REV.:	-