



FORUTSETNINGER:

- Det monteres ledesystem etter gjeldende regelverk.
- Det er brannslange dekning på hele arealet iht. NS-EN 671-1
- Det monteres fulldekkende brannalarmanlegg kategori: 2

Branntekniske tegninger må ses i sammenheng med brannteknisk konsept.

TEGNFORKLARING

- Branncelle EI60
- EI30S Dør/vindu med brannklasse
- Rømningsretning
- Rømningsstrasé
- Rømningsvei
- Mangel-merknad
- Angrepsvei brannvesen

REVISJON BESKRIVELSE:		TEGN:	DATO:	KONTR.:	REV.:
BYGG:	Padel og vaskehall	STS	03.02.23	MV	03.02.23
	Prosjekteringstegning brann	PROSJ. NR.:	231149	MÅLSTOKK:	1:100
	2.Etasje	FORMAT:	A1		
FIRESAFE / FIRESAFE CONSULTING <small>Karalveien 105A, 5088 BERGEN TE: 55 19 55 30 / 00110 firmapost@firesafe.no www.firesafe.no</small>		TEGN. NR.:	231149F02	REV.:	-