


Karmøy kommune


Melding om utført arbeid etter pålegg

Referansenummer: PEQL7098 Saksnummer: 2021/9847

Foretak

 KARMØY RØRTEKNIKK AS
Org.nr: 993234532
Husøyvegen 264
4262 AVALDSNES

 **Kontakt**
Rolf Vea Hansen


 **Telefon**
48082015


 **Mobil**
48082015

 **Epost**
rolf@karmoyrorteknikk.no

Kontaktperson

 Hansen Rolf

 **Telefon**
48082015

 **Telefon**
48082015

 **Epost**
rolf@karmoyrorteknikk.no

Eier/tiltakshaver


 Nikelis Darius
Øvre Eidevegen 43
4250 Kopervik
NORGE

 **Telefon**
-

 **Mobil**
-

 **Epost**
-

Eiendom

 **Gårds- og bruksnummer**
68/128

 **Adresse**
Øvre Eidevegen 43

 **Eier**
Nikeliene Alija, Øvre Eidevegen 43, 4250 Kopervik

 **Eier**
Nikelis Darius, Øvre Eidevegen 43, 4250 Kopervik

Arbeid utført

★ Type tiltak
Annet

★ Bygningstype
Annen

☰ Beskrivelse av tiltaket
Utbedring av stikkledning fra kum ,leir rør er blitt skiftet ut til plastrør
Spillvanns rør 29,2 meter er vurdert som det ikke trengs utbedres.
Overvann fra takvann er plugget og vann blir håndtert lokalt.

★ Type arbeid
Spillvann, utvendig
Overvann, utvendig

- Overvann til terreng
Overvann håndteres lokalt.

🕒 Tiltakets planlagte varighet
Oppstartsdato
20.04.2023

Ferdigdato
20.04.2023


Utvendig utstyr

● Kum
Material: Prefabr. betong, Kjegle: Rett kjegle, Dimensjon: 800 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82,
Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)

🔗 Spillvannsledning
Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid PVC, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Eier: Privat (bygningseier)

Skisse

 Generert skisse



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

 SOSI-fil

Ferdigstilling



Ferdigstillingsdato spillvann

20.04.2023



Ferdigstillingsdato overvann

20.04.2023



Tilleggsopplysninger

-

Vedlegg



Filer (2)

Image.jpeg

Takvann.jpeg



Andre opplysninger

-