



Karmøy kommune

Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: OGLR2665 Saksnummer: 2023/3519

Foretak

 RISA AS AVD HAUGESUND
Org.nr: 971818492
Husøyvegen 35
4262 AVALDSNES

 **Kontakt**
Jon Erlend Sørhaug

 **Telefon**
93015537

 **Mobil**
93015537

 **Epost**
jon.erlend.sorhaug@risa.no

Kontaktperson

 Tveit Magnus

 **Telefon**
41306289

 **Telefon**
41306289


 **Epost**
magnus.veivag@risa.no

Eiendomsdetaljer

 **Adresse**
Øvre Eidevegen 111

 **Gårds- og bruksnummer**
70/82

 **Bygningsnummer**
11875785

 **Bolignummer**
H0101

Eier/tiltakshaver

 **Navn**
Eide Kjell Anders

 **Adresse**
Øvre Eidevegen 111, 4250 Kopervik
NORGE

Eksisterende bygg

 **Enebolig**
Bygnings-ID: 11875785

Arbeid utført



Type tiltak

Ny tilkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg



Bygningstype

Bolig



Beskrivelse av tiltaket

Lagt ut tre stikkledninger



Type arbeid

Vann, utvendig

Spillvann, utvendig

Overvann, utvendig



Tiltakets planlagte varighet

Oppstartsdato

08.03.2023

Ferdigdato

28.03.2023

Beskrivelse av stikkledninger



Vann

Kobles til ledning av type VL PE100 på 75 mm med tilkoblingstype KUM



Spillvann

Kobles til ledning av type SP PVC på 110 mm med tilkoblingstype GRR



Overvann

Kobles til ledning av type OV PVC på 110 mm med tilkoblingstype GRR

Utvendig utstyr



Gren

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Eier: Privat (bygningseier)



Gren

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Eier: Privat (bygningseier)



Overvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid PVC, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Eier: Privat (bygningseier)



Spillvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid PVC, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Eier: Privat (bygningseier)




Vannledning

Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. høy dens PE100, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82,

Eier: Privat (bygningseier)

Skisse

Generert skisse



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

SOSI-fil

Vedlegg til ferdigmelding

 Filer (0)

-

 Andre opplysninger

-

Ferdigstilling

 Ferdigstillingsdato
21.04.2023

 Tilleggsopplysninger

-