



Cowi As Avd Haugesund

Dato: 24.03.2023

Rennesøygata 12

Dokumentnummer: 23/1707-3

5537 HAUGESUND

Deres referanse:

Saksbehandler: John Ivar Solvig

Gnr. 112, bnr. 1 - Svar på søknad om utslippstillatelse - Skrevegen 107

Viser til søknad om utslippstillatelse mottatt 22.02.23 for etablering av utslipp av overløp gjennom sjøledning til Førresfjorden. Søknaden er mangelfull og vi ber derfor om at det sendes inn flere opplysninger før vi kan behandle denne. I denne forbindelse vises det til forurensningsforskriften § 13-4, 1. punkt om at søknaden skal inneholde «de nødvendige opplysninger for kommunens behandling».

Utslipp over 50 PE reguleres av forurensningsforskriften kapittel 13 og ikke kapittel 12 som dere viser til i søknaden. Vi ber derfor om at det sendes inn en ny søknad med korrekt hjemmel.

I søknaden er det opplyst at utslippet for området er beregnet til 350 PE. Vi ber om en forklaring på hvordan antall PE er beregnet. Hvor mange boliger er medregnet i dette tallet og hvor mange PE pr bolig har dere medregnet.

Etter forurensningsforskriften § 13-4 2. ledd skal «parter og andre som kan bli berørt i saken» varsles. Det søkes om en utslippsledning som skal legges ut i Førresfjorden, som strekker seg mellom Karmøy og Tysvær kommune. Vi vurderer at Tysvær kommune «kan bli særlig berørt» av saken og at de derfor skal varsles om innholdet i søknaden.

Dere søker fritak fra rensekravene i forurensningsforskriften § 12-7 til 12-13. Vi ber om en mer utfyllende begrunnelse for hvorfor det skal innvilges fritak fra rensekrav, og om en har vurdert andre løsninger. For ordens skyld minnes det om at en i søknaden må søke fritak fra rensekravene etter forskriftens kapittel 13.

Som begrunnelse for å søke fritak vises det til at det kun var en driftsstans på pumpeasjonen i 2022 som varte i 3 timer. Det opplyses ikke hvor mye avløpsvann som rant ut i løpet av denne driftsstansen og er ikke sendt inn rapport på driftsstansen.

For å vurdere om det skal gis fritak trenger vi mer informasjon angående driftsstans på anlegget. Vi ber derfor om at det sendes inn dokumentasjon på all driftsstans knyttet til den aktuelle pumpeasjonen de siste 5 år, samt lengde på disse.

Vi ønsker også at det foretas en beregning på hvor stor mengde avløpsvann som renner ut i løpet av en time dersom det skulle bli driftsstans.

Dere må sende inn følgende dokumentasjon:

- Ny søknad om utslippstillatelse der det søkes etter forurensningsforskriften kapittel 13
- Redegjørelse for beregningen på PE. Legg gjerne ved kart.
- Dokumentasjon på at berørte er varslet (Tysvær kommune).
- Nærmere begrunnelse for søknad om fritak fra rensekrav herunder om andre løsninger er vurdert.
- Dokumentasjon på driftsstans historikk.
- Beregning av mengden utslipp pr time ved driftsstans.

Vennligst send inn dokumentasjon innen **28.04.23**.

Dersom etterspurt dokumentasjon ikke sendes inn innen fristen, vil søknaden bli behandlet ut fra foreliggende opplysninger, noe som kan føre til avslag

Med hilsen

John Ivar Solvig
tilsyn- og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.