



KARMØY KOMMUNE

Garvik Prosjekt AS

Vestheimvegen 15

4250 KOPERVIK

Dato: 26.04.2023

Dokumentnummer: 21/11617-7
Deres referanse: f783a518-3946-40c3-a2fa-493643c85e5c

Saksbehandler: Ingvill Granodd

Gnr. 11, bnr. 456 - svar om bygningstype

Vi viser til ditt brev, der du sier at det søkes om «8-mannsbolig delt med en avstand mellom to bygningskropper forbundet med svalgang».

En bygning er et volum som er omgitt av en klimaskjerm. Kommunen kan ikke se at en gangbro imellom endrer dette. Tegningene viser to firemannsboliger. Vedlagt følger også tegninger over lignende prosjekt, der boligene er oppført med skorstein.

Firemannsboliger er småhus. Krav til alternativ oppvarming for småhus er skorstein eller vannbåren varme. Evt. kan huset bygges med passivhusstandard. Dere velger selv løsning, men krav til småhus i TEK17 skal være oppfylt.

Med hilsen

Ingvill Granodd
ingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

tofiremannsboliger