

**TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 12
REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN**Kontr. dato: 23/3/23Karmøy **KOMMUNE**

John Ivar Solvig

Underskrift

1.0 FORMELLE FORHOLD

Anleggseier:	Per Kjartan Sevland	Abb. nr:	4402
Adresse:	Dyrlandvegen 60	Byggeår:	
G.nr./ B.nr:	28/9	Feste nr:	
		Koord:	
Boligheter tilknyttet:	Nei	Fritidshus:	Ja ☐ Nei ☐
		Kartblad:	
Utslippstillatelse datert:		Ref. nr.	Før 2007

2.0 KARTSKISSE/SITUASJONSPLAN

REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN

Kontr. dato: 23/3/23

Underskrift

- Slamavskiller m/naturlig infiltrasjon ☐
 - Slamavskiller m/direkte utslipp ☒
 - Minirensanlegg ☐
 - Tettank med alarm ☒
 - Våtmarksfilter /konstruert våtmark ☐
- Anlegget er dimensjonert for: ⁵.....pe. / Q_{dim} m³/time
- Anlegget er sertifisert/testet og godkjent av:
- Dokumentasjoner følger i vedlegg

Plassbygd: ----- Kumringer: --- Glassfiber: ☒-----

Dimensjoner: B x L = ----- Diameter: 2,0m Dybde: 2,2m

Antall kammer: 3 Volum: 4

	1. kammer	2	m ³
	2. kammer	1	m ³
	3. kammer	1	m ³

Utstyr: Dykker/energidemper på innløp – OK? Ja☒Nei☐

Dykker /skumskjerm på utløp – OK? Ja☒Nei☐

Type lokk: Glassfiber

Tilgjengelighet / forhold for utføring av tømning: -----

Tank i plen. Tømt 4m³. Neste tømming 11.08.24.

Tank klarer ikke rensekrav til sårbar resipient.

TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 12**REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN**Kontr. dato: 23/3/23

John Ivar Solvig

Underskrift

5.0 UTSLIPPET**Infiltrasjonsanlegg**

Type: Naturlig infiltrasjon Kunstig sandfilter

Annet: Veite, til langåkerån

Infiltrasjonsmassene:

Vedl. nr:

Foreligger kornfordelingsanalyse: Ja ☐ Nei ☐

Plassering i infiltrasjonsdiagram: Er Sone

det gjort infiltrasjonstest: Ja ☐ Nei ☐Målt infiltrasjonskapasitet: $\text{m}^3/\text{m}^2 \text{ d}$

Dimensjonering:

Dimensjonerende vannmengde m^3/d Grøftelengde / Spredeareal m m²

Infiltrasjonsanlegg: Rørtype

Lengde / Antall

Pukklag: Ja ☐ Nei ☐ TykkelseEr det brukt vaska pukk: Ja ☐ Nei ☐

Fordelingskum / -system:

Støtbelaster: Ja ☐ Nei ☐ Type

Fordelingssystem (beskriv)

Øvrige dokumentasjoner:

Vedl. nr.

Vedl. nr.

Utslippsledning

Ledning: Type Dimensjon

Plassering: Elv Bekk Åpent vann

Utslippsdybde: m Avstand fra land:

