

Fra Johannes Thaulé (Karmøy Kommune)
Til Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen
Dato 27.04.2023 11.51.10
Emne 27.04.23 - Spørsmål

SPØRSMÅL:

1. Søylene er beskrevet som Ø450, tegnet som Ø550. Hva er ønsket levert?
2. Vi ser det er brannkrav på Luke i tak, post 07.19.29.3. Kan dette fravikes?

SVAR:

1. Korrekt søyledimensjon er Ø550. Tegning viser korrekt dimensjon.
2. Brannkrav kan fravikes på luke i tak, post 07.19.29.3.