



Svein Magne Skjølingstad

Dato: 27.04.2023

Dyrlandvegen 35

Dokumentnummer: 23/3955-1

4272 SANDVE

Deres referanse:

Saksbehandler: John Ivar Solvig

gnr. 28, bnr. 1 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i , som ble kontrollert 23. mars 2023.

Anlegget ble ikke funnet i orden på kontroll.

Følgende avvik må rettes opp i:

- Slamtanken slipper avløpsvann ut i grunnen uten tilstrekkelig rensing til å tilfredsstillе dagens renskrav til sårbar resipient. Den økologiske tilstanden i Langåkeråna er i dag «svært dårlig». Det må derfor byttes til et anlegg som klarer renskravet. Se vedlagt brev for mer informasjon.

Frist for tilbakemelding er satt til 1.6.2023.

Tilbakemelding gis til post@karmoy.kommune.no og merkes med Gnr. 28, bnr. 1 avvik førstegangskontroll.

Dersom vi ikke mottar noen tilbakemelding kan kommunen vurdere å opprette ulovlighetssak.

Vedlagt ligger tilsynsrapport og informasjonsbrev.

Med hilsen

John Ivar Solvig
tilsyn- og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Dyrlandvegen 35 28-1

Informasjon om tilsyn på avløpsanlegg langs Langåkeråna