



KARMØY KOMMUNE

Svein Magne Skjølingstad

Dato: 27.04.2023

Dyrlandvegen 35

Dokumentnummer: 23/3957-1

4272 SANDVE

Deres referanse:

Saksbehandler: John Ivar Solvig

gnr. 28, bnr. 1 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank ved lokalet, som ble kontrollert 23. mars 2023.

Anlegget ble ikke funnet i orden på kontroll.

Følgende avvik må rettes opp i:

- Slamtanken slipper avløpsvann ut i grunnen uten tilstrekkelig rensing til å tilfredsstille dagens renskrav til sårbar resipient. Den økologiske tilstanden i Langåkeråna er i dag «svært dårlig». Det må derfor byttes til et anlegg som klarer renskravet. Se vedlagt brev for mer informasjon.

Du informerte oss om at det var en tett tank når vi var på tilsyn. Om utløpet som var i tanken er plugget, slik at tanken er helt tett så trenger vi en tilbakemelding på dette.

Frist for tilbakemelding er satt til 1.6.2023.

Tilbakemelding gis til post@karmoy.kommune.no og merkes med Gnr. 28, bnr. 1 avvik førstegangskontroll.

Dersom vi ikke mottar noen tilbakemelding kan kommunen vurdere å opprette ulovlighetssak.

Vedlagt ligger tilsynsrapport og informasjonsbrev.

Med hilsen

John Ivar Solvig
tilsyn- og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Dyrlandvegen 35 Driftsbygg 28-1

Informasjon om tilsyn på avløpsanlegg langs Langåkeråna