



KARMØY KOMMUNE

Asgeir Udem

Dyrlandvegen 46

4272 SANDVE

Dato: 27.04.2023

Dokumentnummer: 23/3963-1

Deres referanse:

Saksbehandler: John Ivar Solvig

gnr. 28, bnr. 12 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i , som ble kontrollert 30. mars 2023.

Anlegget ble ikke funnet i orden på kontroll.

Følgende avvik må rettes opp i:

- Vannivå i tankene er langt under utløpsrør, noe som tyder på at tankene ikke er tette. Anlegget må byttes. Ta kontakt med rørlegger eller en entreprenør for løsning.

Frist for tilbakemelding er satt til 1.6.2023.

Tilbakemelding gis til post@karmoy.kommune.no merkes med Gnr. 28, bnr. 12 retting av avvik førstegangskontroll.

Dersom vi ikke mottar noen tilbakemelding kan kommunen vurdere å opprette ulovlighetssak.

Vedlagt ligger tilsynsrapport med bilder og forklaring på utett tank.

Med hilsen

John Ivar Solvig
tilsyn- og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Dyrlandvegen 46 28-12

Utett slamavskiller