

TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 12

REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN

Kontr. dato: 30/3/23

Karmøy

KOMMUNE


John Ivar Solvig

Underskrift

1.0 FORMELLE FORHOLD

Anleggseier: Asgeir Udem Abb. nr: 4405
Adresse: Dyrlandvegen 46 Byggeår: 1971
G.nr./ B.nr: 28/12 Feste nr: Koord:
Boligheter tilknyttet: Nei Fritidshus: Ja ☐ Nei ☒ Kartblad:
Utslippstillatelse datert: Ref. nr. Før 2007

2.0 KARTSKISSE/SITUASJONSPLAN



Plassbygd: ----- Kumringer: --- Glassfiber: ☐-----

Dimensjoner: B x L = ----- Diameter: --- Dybde: ---

Antall kammer: 2 Volum: 4

1. kammer	2	m ³
2. kammer	2	m ³
3. kammer	---	m ³

Utstyr: Dykker/energidemper på innløp – OK? Ja ☒ Nei ☐-----

Dykker /skumskjerm på utløp – OK? Ja ☒ Nei ☐-----

Type lokk: Betong-----

Tilgjengelighet / forhold for utføring av tømning: -----

bak huset ned i plen-----

tømt 11.10.22, neste tømning 11.08.24-----

Tank ikke tett, lekker, vannivå langt under utløpsrør. Må byttes.-----

TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 12**REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN**Kontr. dato: 30/3/23

John Ivar Solvig

Underskrift

5.0 UTSLIPPET**Infiltrasjonsanlegg**

Type: Naturlig infiltrasjon Kunstig sandfilter

Annet: Utslipp retning sjø

Infiltrasjonsmassene:

Vedl. nr:

Foreligger kornfordelingsanalyse: Ja ☐ Nei ☐

Plassering i infiltrasjonsdiagram: Er Sone

det gjort infiltrasjonstest: Ja ☐ Nei ☐Målt infiltrasjonskapasitet: $\text{m}^3/\text{m}^2 \text{ d}$

Dimensjonering:

Dimensjonerende vannmengde m^3/d Grøftelengde / Spredeareal m m²

Infiltrasjonsanlegg: Rørtype

Lengde / Antall

Pukklag: Ja ☐ Nei ☐ TykkelseEr det brukt vaska pukk: Ja ☐ Nei ☐

Fordelingskum / -system:

Støtbelaster: Ja ☐ Nei ☐ Type

Fordelingssystem (beskriv)

Øvrige dokumentasjoner:

Vedl. nr.

Vedl. nr.

Utslippsledning

Ledning: Type Dimensjon

Plassering: Elv Bekk Åpent vann

Utslippsdybde: m Avstand fra land:

