

**TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 12
REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN**Kontr. dato: 23/3/23Karmøy **KOMMUNE**

John Ivar Solvig

Underskrift

1.0 FORMELLE FORHOLD

Anleggseier:	<u>Mangor Huus</u>	Abb. nr:	<u>4397</u>
Adresse:	<u>Dyrlandvegen 61</u>	Byggeår:	<u> </u>
G.nr./ B.nr:	<u>28/2</u>	Feste nr:	<u> </u>
		Koord:	<u> </u>
Boligheter tilknyttet:	<u>Nei</u>	Fritidshus:	Ja ☐ Nei ☒ Kartblad: <u> </u>
Utslippstillatelse datert:	<u> </u>	Ref. nr.	<u>Før 2007</u>

2.0 KARTSKISSE/SITUASJONSPLAN

REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN

Kontr. dato: 23/3/23

John Ivar Solvig

Underskrift

- Slamavskiller m/naturlig infiltrasjon ☐
- Slamavskiller m/direkte utslipp ☒
- Minirensanlegg ☐
- Tettank med alarm ☒
- Våtmarksfilter /konstruert våtmark ☐

- Anlegget er dimensjonert for:pe. / Q_{dim} m³/time
 - Anlegget er sertifisert/testet og godkjent av:
- Dokumentasjoner følger i vedlegg

Plassbygd: Betong Kumringer: --- Glassfiber: ☐ _____

Dimensjoner: B x L = ----- Diameter: ---- Dybde: ----

Antall kammer: 1	Volum: 2	1. kammer	2	m ³
		2. kammer	---	m ³
		3. kammer	---	m ³

Utstyr: Dykker/energidemper på innløp – OK? Ja ☐ Nei ☐

Dykker /skumskjerm på utløp – OK? Ja ☒ Nei ☐

Type lokk: **Betong**

Tilgjengelighet / forhold for utføring av tømming: _____

Tank i innkjørsel forran garasje. Tømt 2m3. Tømmes 11.08.24

Sandfilter/spredegrøft 25m, utslipp til langåkeråna

Tank klarer ikke renskrav til sårbar resipient.

TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 12**REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN**Kontr. dato: 23/3/23

John Ivar Solvig

Underskrift

5.0 UTSLIPPET**Infiltrasjonsanlegg**Type: Naturlig infiltrasjon Kunstig sandfilter ☒Annet: Sandfilter/ spredegrøft til Langåkeråna

Infiltrasjonsmassene:

Vedl. nr:

Foreligger kornfordelingsanalyse: Ja ☐ Nei ☐

Plassering i infiltrasjonsdiagram: Er Sone

det gjort infiltrasjonstest: Ja ☐ Nei ☐Målt infiltrasjonskapasitet: $\text{m}^3/\text{m}^2 \text{ d}$

Dimensjonering:

Dimensjonerende vannmengde m^3/d Grøftelengde / Spredeareal 25 m m^2

Infiltrasjonsanlegg: Rørtype

Lengde / Antall

Pukklag: Ja ☐ Nei ☐ Tykkelse 110cmEr det brukt vaska pukk: Ja ☐ Nei ☐

Fordelingskum / -system:

Støtbelaster: Ja ☐ Nei ☐ Type

Fordelingssystem (beskriv)

Øvrige dokumentasjoner:

Vedl. nr.

Vedl. nr.

Utslippsledning

Ledning: Type Dimensjon

Plassering: Elv Bekk Åpent vann

Utslippsdybde: m Avstand fra land:

